

**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
DO ADAPTACJI  
STACJI TRANSFORMATOROWEJ TYPU STLmb-3,6;  
(STKw-630/s/1X1,3X3d/060 WEWNĘTRZNYM KORYTARZEM OBSŁUGI,  
WYPOSAŻONĄ W TELEMECHANIKĘ)**

Nr projektu:  
**PAB/STLmb-3,6/Tauron/xxx/07/22**



**Elektromontaż-Lublin**  
**Spółka z o.o.**  
20-447 Lublin ul. Diamentowa 1

**Autorzy Projektu**

Branża	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Pieczętka, podpis
<b>Budowlana:</b>	<b>mgr inż. Jacek Dejne</b>	<b>Upr. bud. 1004/Lb/89</b>	<i>mgr inż. Jacek Dejne</i> <i>upr. bud. 1004/Lb/89</i> <i>upr. proj. 1004/Lb/89</i>
<b>Elektryczna:</b>	<b>mgr inż. Zbigniew Czopik</b>	<b>Upr. bud. 3/Lb/96</b>	<i>mgr inż. elektryk Zbigniew Czopik</i> <i>Upr. bud. do proj. bez ograniczeń</i> <i>w spec. SIECI INSTALACJE I URZĄDZENIA</i> <i>ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE</i> <i>Nr ewid. 3/Lb/96</i>

**Zaadoptowano do projektu:**

Nazwa zamierzenia budowlanego	
Adres i kategoria obiektu budowlanego	
Identyfikatory działek ewidencyjnych na których obiekt budowlany jest usytuowany	
Nazwa i adres inwestora	

**Autorzy Adaptacji**

Branża	Imię i Nazwisko	Specjalność i nr. uprawnień	Podpis
<b>Budowlana:</b>			
<b>Elektryczna:</b>			

**Lublin, sierpień 2022**

## ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

Strona tytułowa.....	Strona: 1
Zawartość dokumentacji.....	Strona: 2
Uwagi oraz decyzje czynników kontroli i zatwierdzenia dokumentacji.....	Strona: 4
Adaptacja projektu.....	Strona: 5
Część budowlana:	
1. Opis techniczny.....	Strony: 6-11
2. Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektów .....	Strony: 11
Część elektryczna:	
3. Opis techniczny.....	Strony: 12-17
4. Wyniki obliczeń , Uwagi końcowe .....	Strony: 17
Spis rysunków:	
Rys. nr 01. Widok z góry – rozmieszczenie urządzeń	
Rys. nr 02. Elewacje stacji transformatorowej	
Rys. nr 03. Uszczelnienie doprowadzeń kablowych	
Rys. nr 04. Pokrywy zabezpieczające przepust	
Rys. nr 05. Widok od frontu przy otwartych drzwiach - roz. urządzeń	
Rys. nr 06. Przekrój pionowy poprzeczny A-A stacji	
Rys. nr 07. Przekrój pionowy podłużny B-B stacji	
Rys. nr 08. Posadowienie stacji	
Rys. nr 09. Uziemienie stacji – Etap 1	
Rys. nr 10. Uziemienie stacji – Etap 2	
Rys. nr 11. Rozdzielnica SN typu XIRIA	
Rys. nr 12. Rozdzielnica nN typu RNL	
Rys. nr 13. Schemat ideowy	
Rys. nr 14. Pole nr. 1 rozdzielnic SN	
Rys. nr 15. Pole nr. 2 rozdzielnic SN	
Rys. nr 16. Pole nr. 3 rozdzielnic SN	
Rys. nr 17. Pole nr. 4 rozdzielnic SN	
Rys. nr 18. Pole nr. 4 rozdzielnic SN Schematy montażowe przekaźnika WIC-1	
Rys. nr 19. Schematy montażowe połączeń rozd. SN z szafką ster.	
Rys. nr 20. Plan instalacji potrzeb własnych	
Rys. nr 21. Schemat układu pomiarowego	



Rys. nr 22. Poglądowy widok sposobu wprowadzania kabli do szafki ster.

Rys. nr 23. Układ z przekazem informacji do urządzenia sterowniczo-zabezpieczeniowego.



---

**UWAGI ORAZ DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZENIA  
DOKUMENTACJI:**

---

**ELEKTROMONTAŻ – Lublin Sp. z o. o.**  
**20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1**

**Projekt architektoniczno-budowlany do adaptacji  
stacji transformatorowej typu STLmb-3.6;  
(STKw-630/s/1X1,3X3d/060 WEWNĘTRZNYM KORYTARZEM OBSŁUGI,  
WYPOSAŻONĄ W TELEMECHANIKĘ)**

**UZGODNIENIA**

**Prawa autorskie zastrzeżone!**  
Kopiowanie dozwolone za zgodą jednostki autorskiej.

## **ADAPTACJA PROJEKTU**

- Projekt do adaptacji może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany do konkretnego obiektu budowlanego, przez projektanta tego obiektu po dostosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, albo o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Zaadaptowany projekt do adaptacji łącznie ze sporządzonym przez projektanta obiektu projektem zagospodarowania działki (terenu), stanowić będzie projekt budowlany jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.

<b>DOPUSZCZALNE ZMIANY W ADAPTACJI:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dostosowanie budynku do miejscowych warunków przestrzennych z uwzględnieniem warunków ochrony przeciwpożarowej obiektów znajdujących się w sąsiedztwie sytuowanej stacji energetycznej.</li><li>2. Adaptacja systemowego posadowienia budynku stacji STLmb-3.6 zawartego w projekcie do miejscowych warunków gruntowo – wodnych z uwzględnieniem ustalenia w opisie technicznym geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego.</li><li>3. Inne zmiany dopuszczalne jedynie za zgodą autorów projektu do adaptacji.</li></ol>
<b>WYTYCZNE ADAPTACJI BUDYNKU:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wykonać należy projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowania.</li></ol>
<ol style="list-style-type: none"><li>2. Zmiany adaptacyjne należy nanosić trwałą techniką, kolorem czerwonym.</li></ol>
<ol style="list-style-type: none"><li>3. W celu uzyskania pozwolenia na budowę projekt wymaga adaptacji przez projektantów z uprawnieniami budowlanymi.</li></ol>

Lublin 2020-01-10

## Opinia dotycząca ochrony przeciwpożarowej obudowy Stacji Transformatorowej STLmb-3,6

1. Cel wydania opinii: stwierdzenie zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej
2. Producent: Elektromontaż-Lublin Sp z o.o.
3. Podstawy wydania opinii:
  - 3.1 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r (Dz.U. 7 czerwca 2019 r. poz. 1065) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późn. zm.) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  - 3.2 Instytut Techniki Budowlanej. Ocena odporności ogniowej ścian i dachów stacji transformatorowych produkowanych przez Elektromontaż Export S.A. Zakład w Lublinie z dnia 24.12.2007r. (Następcą prawnym jest Elektromontaż-Lublin Sp z o.o.)
  - 3.3 Katalog Stacji Transformatorowych betonowych z obsługą z wewnątrz typu STLmb-3, STLmb-3,6, STLmb-4, STLmb, STLmb-5, STLmb-6, STLmb-7, STLmb-8
  - 3.4 Promat. Aprobata techniczna AT-15-8518/2015
4. Rozwiązania standardowe obudowy stacji  
Odporność ogniowa elementów stacji (wg. Pkt 3.2) wynosi jak poniżej.
  - Ściana zewnętrzna – grubość 0,10m – klasa odporności ogniowej R(EI)90
  - Płyta dachowa (stropodach) – grubość min. 0,09m – klasa odporności ogniowej REI60Elementy oddzielenia przeciwpożarowego wyposażone w otwory powinny spełniać wymagania zgodnie z §232 (pkt 3.1).  
Zgodnie z §215 (pkt 3.1) dopuszcza się przyjęcie dla budynku stacji transformatorowej bez ścian oddzielenia przeciwpożarowego klasy „E” odporności pożarowej. Dla takiego budynku brak wymagań co do odporności ogniowej poszczególnych elementów.
5. Rozwiązania dla stacji z elementami oddzielenia przeciwpożarowego:
  - Do 4 ścian zewnętrznych REI120 – ściana o grubości 0,12m albo ściana standardowa + płyta Promatect-H 6mm
  - Płyta dachowa (stropodach) REI60 – standardowa lub  
Płyta dachowa (stropodach) REI120 – grubość 0,12m albo grubość standardowa + płyta Promatect-H 6mmElementy oddzielenia przeciwpożarowego wyposażone w otwory powinny spełniać wymagania zgodnie z §232 (pkt 3.1).
6. Usytuowanie stacji na działce należy projektować zgodnie z §271, 272, 273 (pkt 3.1).
7. Opinia dotyczy stacji o szerokościach 2,6m i 3,0m.

RZECZOWNIK DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWPOŻAROWYCH

  
mgr inż. Włodzimierz Skolimowski Nr upr. 351/97



DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 u.2, § 6 u.3, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 2 lit.

rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

się, że: Obywatel(ka) Jacek Stefan DEJNEK

(imię i nazwisko)

mgr inżynier budownictwa

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzone(a) dnia 2.IX. 1955 r. w Giełczwi

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

PROJEKTANTA

(rodzaj funkcji)

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie -

(specjalizacja zawodowa)

W.A. Kt. 100-81 z. MA-BUA/14 22.800 zł.

BN-34 11-84 22.800

Obywatel(ka)

Jacek Stefan DEJNEK

(imię i nazwisko)

jest upoważniony(a) do

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych; mostów, budowli hydro-technicznych i melioracji wodnych,
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
  - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
  - b/ budowli nie będących budynkami,
- 3/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych.



DYREKTOR WYDZIAŁU  
Główny Architekt Wojewódzki

mgr inż. arch. Olgierd Olszewski

(podpis i pieczęć)



## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-XYL-ST7-IJ4 \*

Pan Jacek Dejneka o numerze ewidencyjnym LUB/BO/3851/02

adres zamieszkania Witosza 6/27, 21-040 Świdnik

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Znak: GPNB.UBR.7342/77/96

## D E C Y Z J A Nr 3/Lb/96

Na podstawie art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89, poz. 414/ oraz § 3 ust. 1 i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 1995 r. nr 8, poz. 38/, w związku z art. 104 § 1 i 2 KPA /tekst jednolity w Dz.U. nr 9 z 1980 r., poz. 26, z późn. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniew Andrzej Czopik z dnia 9 kwietnia 1996 r., wobec złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym -

## u d z i e l a m

Panu ZBIGNIEWOWI ANDRZEJOWI CZOPIKOWI

mgr inż. elektrykowi  
ur. dnia 25 kwietnia 1963 r. w Nisku

## UPRAWNIENI BUDOWLANYCH

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

## U z a s a d n i e n i e

Przeprowadzone postępowanie administracyjne wykazało, że Pan Zbigniew Andrzej Czopik:

1. Spełnił warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych;
2. Złożył egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyższego, decyzją niniejszą postanowiono jak na wstępie.

Od decyzji niniejszej służy wniesienie odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

## Otrzymują:

1) Pan Zbigniew Czopik  
ul. Klonowa 4/18  
20-040 Świdnik

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego  
w Warszawie

3. a/a



Lublin, dnia 16 grudnia 1996 r.  
mgr inż. Andrzej Czopik  
Dyrektor Nadzoru Budowlanego  
w Warszawie



## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-HRG-UEP-PD3 \*

Pan Zbigniew Czopik o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0498/01

adres zamieszkania [REDACTED]

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 12:07:35 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

## **CZEŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA**

### **1 Opis techniczny**

#### **1.1 Zastosowanie stacji**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 6÷20/0,4kV z transformatorem o mocy do 630kVA, zbudowana jako budynek prefabrykowany, złożona z elementów żelbetowych. Stacja wykonana jest z trzema ścianami oddzielenia przeciwpożarowego. Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6, jest przystosowana do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia oraz siecią kablową niskiego napięcia. Służy do zasilania w energię elektryczną odbiorców użyteczności publicznej i przemysłowych, a w szczególności do zasilania:

- osiedli mieszkaniowych w miastach,
- parków i terenów rekreacyjnych,
- osiedli podmiejskich i wsi,
- placów budów,
- zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.

#### **1.2 Oznaczenie stacji**

Stacja została oznaczona za pomocą symboli literowych.

Znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

- STL – Stacja Transformatorowa Lubelska z wewnętrznym korytarzem obsługi;  
mb – małogabarytowa betonowa;  
3,6 – długość obudowy w metrach.

### **1.3 Posadowienie**

Stacja STLmb-3,6 powinna być usytuowana zgodnie z projektem technicznym. Posadowienie stacji bezpośrednio na podłożu gruntowym. Rozwiązanie takie może być zastosowane we wszystkich rodzajach gruntach niespoistych i niewysadzeniowych (piaski żwiry) o stopniu zagęszczenia  $ID \geq 0,7$  zalegających min.  $0,8 \div 1,4$  m w zależności od strefy przemarzania gruntu. W przypadku posadowienia stacji w gruntach spoistych, ich stopień plastyczności  $IL$  powinien być  $IL \leq 0,4$ . Pod całą powierzchnią fundamentu należy wymienić grunt na piasek gruby o stopniu zagęszczenia  $ID \geq 0,7$  na głębokość zależną od strefy przemarzania tj. max 1,4 m.

W przypadku występowania innych gruntów niż podane wyżej należy wykonać indywidualny projekt posadowienia. Od strony przyłącza kablowego ściana wykopu powinna być oddalona od ściany fundamentu stacji o  $\sim 1$  m, a od pozostałych o  $\sim 0,4$  m. Po ustawieniu stacji i wprowadzeniu do stacji kabli wykop wypełnić piaskiem zagęszczając go warstwami co 20 cm.

**UWAGA!** Wymagana jest indywidualna analiza konstrukcyjna w przypadkach:

- odmiennych od wyżej wymienionych,
- posadowieniu obiektu na skarpach lub w ich pobliżu,
- jeżeli obok projektuje się wykopy,
- na szkodach górniczych,
- w gruntach nawadnianych.

Wymagana jest ponadto każdorazowa adaptacja projektu do niniejszych warunków przez osoby uprawnione.

**Wokół stacji należy wykonać utwardzoną opaskę z kostki brukowej betonowej o szerokości min. 0,5 m ze spadkiem ok. 2% w kierunku od stacji transformatorowej na zewnątrz zakończoną obrzeżem betonowym..**

### **1.4 Budowa stacji**

Obudowa stacji jest modułową prefabrykowaną konstrukcją żelbetową składającą się z następujących elementów:

- fundament betonowy prefabrykowany
- obudowa betonowa prefabrykowana z dachem betonowym
- nakładka dachowa czterospada, dwuspadowa lub „Zakopiańska” pokryta blachodachówką (opcja)

Fundament betonowy posiada otwory przepustowe z dwóch stron stacji umożliwiające wejście kabli SN i nN do stacji z dwóch stron oraz szczelną misę olejową pod transformatorem. Stacja posiada dwoje drzwi jednoskrzydłowych. Jedne to wejście do części SN i nN, drugie do komory transformatorowej.

Obudowa posiada dodatkowy otwór w ścianie frontowej umożliwiający wprowadzenie kabla z agregatu. W drzwiach komory transformatora i pomieszczeń SN, nN znajdują się cztery otwory wentylacyjne z żaluzjami. Całość wykonana jest z betonu o klasie C30/37, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszczenia wewnątrz stacji. Podłoga stacji posiada otwór wjazdowy umożliwiający wejście do fundamentu. Elewacja stacji rys. nr 02.

Kubatura	m <sup>3</sup>	18,15
Powierzchnia zabudowy	m <sup>2</sup>	9,36
Powierzchnia użytkowa	m <sup>2</sup>	8,00

Obudowa stacji jest przystosowana do zabudowy i obsługi rozdzielnic SN w izolacji gazowej SF<sub>6</sub>, stało-powietrznej oraz powietrznej.

Obiekt zgodnie z wymogami technologicznymi zaprojektowano jako kompaktowy. Na podstawie szczegółowego projektu wykonawczego w wykonaniu fabrycznym.

Stacja transformatorowa posiada Certyfikat Zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – Certyfikat Zgodności NR 061/2020.

Szczegółowe minimalne dane techniczne obudowy stacji

L.p.	Cecha konstrukcyjna	Wymagana wartość
1.	Klasa znamionowa obudowy stacji	10
2.	Odporność obudowy na uderzenia mechaniczne	IK10 (20J)
3.	Odporność obudowy na wewnętrzne trójfazowe Zwarcie łukowe po stronie średniego napięcia wg Normy [N70] przy czasie znamionowym trwania Zwarcia $t_k=1s$ w sieci średniego napięcia	IAC-AB 16kA/1s
4.	Wytrzymałość dachu na obciążenia	2500N/m <sup>2</sup>
5.	Stopień ochrony obudowy	IP43
6.	Wymagany czas życia stacji i elementów wewnętrznych	35 lat
7.	Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany połączeń uziemiających stacji w ciągu 1 sekundy	13,9kA
8.	Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany połączeń uziemiających stacji	34,8kA
9.	Maksymalne straty obciążeniowe transformatorów	< 4600W
10.	Maksymalne straty stanu jałowego transformatorów	< 540W



## **Wymiary gabarytowe stacji**

Części nadziemnej:

- dł. x szer. Wys.[mm]..... 3600 x 2600 x 2540

Części nadziemnej i z nakładką dachową(czterospadowy)

- dł. x szer. Wys.[mm]..... 3600 x 2600 x ~3000

Części nadziemnej i z nakładką dachową(dwuspadowy)

- dł. x szer. Wys.[mm]..... 3600 x 2600 x ~3300

Części nadziemnej i z nakładką dachową(„Zakopiański”)

- dł. x szer. Wys.[mm]..... 3600 x 2600 x ~4300

## **Masa stacji (bez transformatora)**

Maksymalna masa wyposażonej stacji (część nadziemna) bez transformatora: ..... 12200 kg

Masa fundamentu..... 4500 kg

Masa nakładki dachowe czterospadowe (opcja)..... ok. 300 kg

Masa nakładki dachowej dwuspadowej (opcja) ..... ok. 300 kg

Masa nakładki dachowej „Zakopiańskiej” (opcja) ..... ok. 600 kg

## **Transport obudowy i fundamentu stacji**

Stacja transportowana jest w dwóch częściach:

- wyposażona w aparaturę część nadziemna stacji bez transformatora o wymiarach: 3600x2600x2540 mm i masie 12200kg;
- fundament o wymiarach: 3600x2600x850 mm i masie 4500 kg;
- nakładka czterospadowa na dach o przybliżonych wymiarach: 3900x2900x600mm i masie ok 300 kg;
- nakładka dwuspadowa na dach o przybliżonych wymiarach: 4000x2900x900mm i masie ok. 300 kg;
- nakładka „Zakopiańska” na dach o przybliżonych wymiarach: 4400x3400x1900mm i masie ok. 600 kg.

## **1.5 Dane technologiczne**

- Oświetlenie energooszczędne typu LED.
- Wentylacja grawitacyjna przez żaluzje drzwiowe oraz specjalne szczeliny między dachem a górnymi krawędziami ścian.
- Instalacja uziemiająca.

## **1.6 Dane technologiczno-materialowe**

- Ściany - beton zbrojony wibrowany klasy C-30/37, elewacja zewnętrzna wykonana na bazie tynku akrylowego. Zewnętrzny tynk na wysokości 70 cm od poziomu gruntu wykonany z tynku mozaikowego żywicznego w kolorze RAL 7031, kolor ścian powyżej 70 cm nad poziomem gruntu – RAL 7035.  
Ściany od wewnątrz stacji pokryte farbą lateksową lub akrylową w kolorze białym
  - trzy ściany o grubości 120 mm, ściana frontowa o grubości 100mm.
- Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C-30/37 o grubości ścianki 90 - 130 mm, zabezpieczony powłoką izolacji przeciwwodnej (jak dla wysokiego poziomu wód gruntowych), posiada dwie wydzielone komory:
  - szczelną misę olejową, mogącą pomieścić powyżej 100% zawartości oleju z transformatora,
  - przedział kablowy z przepustami kablowymi.
- Dach płaski betonowy wykonany z okapem o konstrukcji wykluczającej konieczność montażu rynien. Powierzchnia dachu pokryta dwiema warstwami farby ochronnej w kolorze RAL 7035.
- Drzwi jednoskrzydłowe w wykonaniu dwupłaszczyznowym z izolacją powietrzną prod. Elektromontaż-Lublin wykonane ze stali ocynkowanej ogniowa, malowane (system duplex) w kolorze RAL 7037 i przystosowane do podłączenia połączeń wyrównawczych.  
Drzwi wyposażone w zamki trzypunktowe, umożliwiające otwarcie od wewnątrz stacji.

## **1.7 Uszczelnienie przepustów kablowych**

Kable przy wprowadzeniu do stacji transformatorowej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, a miejsca wprowadzenia kabli do otworów w fundamencie stacji powinny być uszczelnione. By spełnić te wymagania proponujemy wykorzystanie wkładów uszczelniających typu PKL. Rozwiązania oprócz funkcjonalności zapewniają wodoszczelność, gazoszczelność, odporność na zmienne warunki atmosferyczne, odporność na agresywność chemiczną gruntu. Wkłady uszczelniające wykonane w technologii sprężenia mechanicznego były przebadane na ciśnienie wody (5 bar).

Proponowane rodzaje uszczelnień:

Wkład uszczelniający typu PKL produkcji Elektromontaż Lublin Sp. z o. o. . Wkład uszczelniający wykonany jest z dwóch tarcz metalowych, okrągłych z otworami przez które przechodzi kabel.

Między tarczami z blachy kwasoodpornej znajduje się wkład gumowy uszczelniający. Tarcze metalowe skręcane na obwodzie śrubami powodują ściśnięcie gumy a tym samym uszczelnienie kabla oraz uszczelnienie przepustu względem ścianek betonu.

Rodzaje wkładów uszczelniających:

Wkład uszczelniający  $\Phi$  170 mm dla kabli SN z trzema otworami,

Wkład uszczelniający  $\Phi$  125 mm dla kabli nn z jednym otworem.

Wskazane jest aby procesu uszczelniania tzn skręcania dokonywać wewnątrz fundamentu.

W celu zamówienia przepustów tarczowych u producenta stacji należy podać typy kabli SN i nn lub ich średnicę zewnętrzną.

Wkłady uszczelniające przewidziano dla następujących przekrojów kabli:

SN – kable o przekrojach 1x240 mm<sup>2</sup> ; 1x120 mm<sup>2</sup>; 1x70 mm<sup>2</sup> (tylko dla kabli pojedynczych Suchych); Opcjonalny wkład uszczelniający PKL-170-4/... może uszczelnić rurę HDPE 40/3,7 (światłowod) oraz trzy kable SN;

nN - kable o przekrojach 4x240 mm<sup>2</sup>; 4x185 mm<sup>2</sup>; 4x150 mm<sup>2</sup>; 4x120 mm<sup>2</sup>; 5x25 mm<sup>2</sup> ; 5x16 mm<sup>2</sup>;

Ww. rozwiązania są przedstawione na rysunkach nr 03.

Dodatkowo zastosowano gumowe wbijane pokrywy zabezpieczające przepust gwarantujące szczelność fundamentu minimum 0,3 bara do czasu wprowadzenia kabli.

Ww. rozwiązania są przedstawione na rysunkach nr 04.

## **2 Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektów ze względu na bezpieczeństwo pożarowe**

### **2.1 Klasyfikacja pożarowa budynku**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [5], w dziale VI („Bezpieczeństwo pożarowe”) stacje transformatorowe zaliczane są do budynków grupy PM.

Dla stacji typu STLmb-3,6 gęstość obciążenia ogniowego  $Q_d$  wynosi:

- dla transformatora olejowego o mocy 630kVA = **2029 MJ/m<sup>2</sup>**
- dla transformatora żywicznego klasy F1 lub F2 **≤500 MJ/m<sup>2</sup>**
- klas odporności pożarowej budynku bez ścian oddzielenia p.poż. = C

Elementy budynku posiadają klasę odporności ogniowej odpowiednio do ich klasy odporności pożarowej i nierozprzestrzeniają ognia:

- trzy ściany o grubości 120 mm – ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120,
- ściana frontowa o grubość 100mm – nie jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego,
- dach – REI 60.

Wszystkie elementy konstrukcyjne stacji wykonane są z materiałów niepalnych spełniających warunek dla elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

## **CZEŚĆ ELEKTRYCZNA**

### **3 Opis techniczny**

#### **3.1 Wstęp**

Stacja STLmb-3,6 z korytarzem obsługi 6÷20kV /0,4kV z transformatorem do 630kVA zbudowana jako budynek –monolit.

#### **3.2 Wyposażenie stacji**

Niniejszy projekt dotyczy stacji transformatorowej typu STLmb-3,6 wyposażonej w:

- rozdzielnicę SN typu Xiria produkcji EATON,
- rozdzielnicę nN typu RNL produkcji Elektromontaż - Lublin Sp. z o.o. wyposażoną w rozłącznik główny 1250A, rozłączniki bezpiecznikowe odpływowe NH2 400A oraz rozłączniki bezp. agregatowe NH3 630kVA,
- szafka sterownicza: detekcja i zdalna sygnalizacja zwarć oraz zdalne sterowanie łącznikami (w zależności od konfiguracji),
- miejsce na stelaż zapasu światłowodu,
- miejsce na instalację szafki teleinformatycznej 19-calowej naściennej o wymiarach S=600, G=400/450, W=10U,
- stanowisko transformatorowe.



### 3.3 Dane znamionowe stacji

Typ stacji transformatorowej	-	STLmb-3,6
Moc znamionowa stacji	SN	630kVA
Częstotliwość znamionowa	fr	50Hz
Liczba faz	-	3
Stopień ochrony	-	IP43
Łukoochronność – klasa odporności na łuk wewnętrzny	-	IAC-AB-16 kA-1s
<b>STRONA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA (SN)</b>		
Napięcie znamionowe izolacji	Ur	24kV
Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej	Ud	50kV
Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe	Up	125kV
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pól liniowych	Ir	630A
Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego	Ir	200A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany	Ik	16kA / 20kA <sup>1</sup>
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	Ip	40kA / 50kA <sup>2</sup>
Czas znamionowy trwania zwarcia	tk	1s
Napięcie sterownicze	Ust	24V DC
Stopień ochrony	-	IP3X
<b>STRONA NISKIEGO NAPIĘCIA (nN)</b>		
Napięcie pracy	Ue	420V
Napięcie znamionowe izolacji	Ui	690V
Prąd znamionowy ciągły	szyn zbiorczych	In1 1250A
	rozłącznika głównego	In2 1250A
	odpływów	In3 400A(160A, 630A)
	rozłącznika agregatu	In4 910A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany	Icw	20kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	Ipk	40kA
Napięcie sterownicze	Ust	-
Stopień ochrony	-	IP2X
Układ sieci	-	TN-C
<b>TRANSFORMATOR</b>		
Typ transformatora		olejowy, bez konserwatora
Moc transformatora	SN	do 630kVA
<b>WYMIARY GABARYTOWE STACJI</b>		
Dług. x szer. x wys. [mm]	-	3 600 x 2 600 x 2 520
<b>MASA</b>		
Stacji bez fundamentu i bez transformatora	-	12 200 kg
fundamentu	-	4 500
Powierzchnia użytkowa stacji	m <sup>2</sup>	8,0
Klasa obudowy	-	10

<sup>1</sup> W przypadku napięcia nominalnego sieci 6kV wymagana wartość 20kA.

<sup>2</sup> W przypadku napięcia nominalnego sieci 6kV wymagana wartość 50kA.



### 3.4 Rozdzielnice średniego napięcia typu Xiria

Rozdzielnica jest przystosowana do pracy w sieciach SN do 24kV. Zespół aparatów i szyn jest zamknięty w hermetycznej obudowie wypełnionej powietrzem o zapewnionej szczelności przez cały czas użytkowania.

Rozdzielnica SN posiada pełne badania typu, jest konstrukcją prefabrykowaną, bezobsługową, niewrażliwą na warunki środowiskowe panujące w miejscu zainstalowania.

Rozdzielnica wykonywana jako 4-polowa, wyposażona w pola liniowe i transformatorowe, które mogą być rozłącznikowe lub wyłącznikowe wyposażone w napędy ręczne lub silnikowe w zależności od wybranej konfiguracji. Schemat ideowy stacji oraz poglądowy widok rozdzielnic typu Xiria pokazano na rys. 13 i 11.

Rozdzielnica wyposażona jest w trzy pola liniowe rozłącznikowe oraz jedno pole transformatorowe wyłącznikowe. Rozdzielnica jest przystosowana do pracy w sieciach SN do 24kV. Zespół aparatów i szyn jest zamknięty w hermetycznej obudowie wypełnionej powietrzem o zapewnionej szczelności przez cały czas użytkowania.

Rozdzielnica zawiera:

- trzy pola liniowe rozłącznikowe typu X3d (630A) – możliwość przyłączenia 1 kabla do 240mm<sup>2</sup> z ogranicznikiem przepięć wyposażone w dwupołożeniowy odłącznik-uziemnik z napędem ręcznym, pole z detekcją zwarć i z odwzorowaniem stanu położenia łączników w SCADA;
- jedno pole transformatorowe wyłącznikowe typu X1 (200A)

#### **Czynności łączeniowe**

Osoby wykonujące czynności łączeniowe powinny mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w obsłudze aparatury wysokiego napięcia. Przy przestawianiu rozłącznika, rozłącznika bezpiecznikowego, wyłącznika lub uzemniaka należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, oraz następujących warunków:

- Rozłącznik lub wyłącznik można zamknąć tylko gdy uzemniak jest otwarty
- uzemniak można zamknąć tylko wtedy gdy rozłącznik lub wyłącznik jest otwarty i uziemiany obwód jest odłączony od napięcia.

Przed dokonaniem (zamknięcia lub otwarcia) rozłącznika, wyłącznika lub jego uzemniaka należy upewnić się czy zamknięcie lub otwarcie jest dopuszczalne uwzględniając warunki wskazane wyżej.

### **3.5 Rozdzielnica niskiego napięcia typu RNL**

Konstrukcja rozdzielnic nN wykonana jest z elementów systemu przystosowanych do połączeń poprzez skręcanie. Rozdzielnica nN składa się z przedziału zasilającego, przedziału agregatu, przedziału przekładników prądowych i przedziału odpływów nN.

Przedział zasilający wyposażony jest w rozłącznik główny 1250A. Przedział odpływowy wyposażony jest w rozłączniki bezpiecznikowe 400A (160A, 630A), przedział agregatu wyposażony jest w dwa rozłączniki bezpiecznikowe 630KVA / 910A. Konstrukcja umożliwia wymianę rozłączników od przodu rozdzielnic.

Z rozdzielnicą konstrukcyjnie zintegrowana jest przedział pomiaru energii oraz przedział potrzeb własnych. Tablica licznikowa wykonana jest jako wychylna bocznie, z listwą pomiarową oraz z miejscem na licznik energii elektrycznej, koncentrator oraz moduł komunikacyjny. Płyty wykonane są z atestowanego izolacyjnego materiału niepalnego.

Obwody wtórne prądowe i obwody napięciowe sprowadzone są na listwę kontrolną. Szyny główne rozdzielnic od strony rozłącznika głównego mają przygotowane miejsce do założenia uziemiaczy przenośnych. Część pomiarowa oraz osłony rozłącznika głównego i przekładników prądowych są przystosowane do plombowania.

Widoki oraz schemat ideowy rozdzielnic pokazano na rys. 11 i 12.

Wymiary rozdzielnic wynoszą:

- |               |         |
|---------------|---------|
| - szerokość - | 1574 mm |
| - wysokość -  | 1925 mm |
| - głębokość - | 250 mm  |

### **3.6 Komora transformatora**

Komora transformatora jest przystosowana do instalowania transformatora o mocy do 630kVA o maksymalnych stratach całkowitych, znamionowych jednego transformatora 5092W.

Transformator jest wstawiany przez drzwi, posadowiony na podkładach antywibracyjnych zapobiegających przenoszeniu się wibracji transformatora na konstrukcję stacji, po czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kół blokadami.

Posadzka w komorze transformatorowej posiada otwór, przez który w razie wycieku, olej z transformatora spływa do szczelnej misy olejowej stanowiącej wydzieloną część fundamentu.

Transformator jest połączony z rozdzielnicą średniego napięcia trzema jednożyłowymi kablami w izolacji z polietylenu sieciowanego typu YHAKXS 1x70 na napięcie 12/20kV.

Natomiast po stronie DN transformator połączony jest za pomocą kabli jednożyłowych typu 2xYKXS 1x240mm<sup>2</sup> na fazę (L1,L2,L3) na napięcie 0,6/1kV oraz 2xYKXS 240mm<sup>2</sup> (PEN).

**Na zaciskach strony niskiego napięcia 0,42kV transformatora należy zabudować zaciski TOGA wraz z osłonami izolacyjnymi.**

### 3.7 Uziemienie stacji

Budynek stacji przystosowany do podpięcia przewodów uziemiających z bednarki stalowej ocynkowanej 40x5 połączonych z uziomem otokowym stacji z główną szyną uziemiającą za pośrednictwem przepustów uziemiających, wykonanych ze stali nierdzewnej zabudowanych w fundamencie na etapie wylewania konstrukcji.

Uziemienie stacji należy wykonać zgodnie z indywidualnym projektem technicznym uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy oraz usytuowanie stacji w sieci SN i nN.

### 3.8 Instalacje elektryczne

Obwody potrzeb własnych stacji przeznaczone są do zasilania obwodu oświetleniowego stacji w korytarzu obsługi oraz gniazda wtykowego. Załączenie obwodu oświetleniowego dokonuje się samoczynnie po otwarciu drzwi SN, nN lub komory trafo. Gniazdo wtyczkowe 2P+0 10A znajduje się w przedziale potrzeb własnych w rozdz.nN.

Plan instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd wtykowych pokazano na rysunku nr 19.

### 3.9 Obsługa stacji

Obsługa urządzeń rozdzielni średniego i niskiego napięcia odbywać się będzie wewnątrz budynku ze wspólnego korytarza obsługi. Wszystkie łączniki niskiego napięcia wyposażone są w napędy ręczne. Wszystkie łączniki średniego napięcia wyposażone są w napędy ręczne. W drzwiach do komory transformatora zastosowano drewniane barierki ochronne.

**Stacja transformatorowa posiada Certyfikat Zgodności z normą  
PN-EN 62271-1:2018-02, PN-EN 62271-202:2014-12, PN-EN 62271-202:  
2014-12/AC1:2015-07E wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą  
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji  
– Certyfikat Zgodności NR 061/2020.Wydanie nr 02 z dnia 25.03.2021**

## 4 Wyniki obliczeń.

### 4.1 Dobór kabla SN zasilającego transformator:

Trafo 630kVA, 15/0,42kV ; Un=15kV , In=24,25A

Dobrano kabel 3xYHAKXS 1x70mm<sup>2</sup> o obciążalności, I<sub>dd</sub>=240A >24,25A

Trafo 630kVA, 20/0,42kV ; Un=20kV , In=18,2A

Dobrano kabel 3xYHAKXS 1x70mm<sup>2</sup> o obciążalności, I<sub>dd</sub>=240A >18,2A

Obciążalność zwarciova kabla I<sub>IS</sub>=6,6kA

### 4.2 Dobór kabla nn 0,4kV zasilającego rozdzielnicę nn :

Trafo 630kVA, Un=0,4kV In=909A

Dobrano kabel 4x (2xYKXS 1x240 mm<sup>2</sup>) o obciążalności w powietrzu,  
na uchwytach , I<sub>dd</sub>=1020A >909A



---

## 5 Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Energetyce.  
Wszelkie uwagi o zachowaniu się stacji kierować na adres producenta.

### **Elektromontaż Lublin**


**20-447 Lublin**

**ul. Diamentowa 1**

**tel. ( 81) 7286 200**

**fax. ( 81 ) 7286 202**

<http://www.elektromontaz-lublin.pl>, e-mail: [sprzedaz@elektromontaz-lublin.pl](mailto:sprzedaz@elektromontaz-lublin.pl)



#### LEGENDA:

- 1). komora transformatora;
- 2). transformator;
- 3). przedział obsługi rozdzielnic;
- 4). rozdzielnica SN;
- 5). rozdzielnica nN;
- 6). przegroda z blachy ocynkowanej;
- 7). włącz do fundamentu;
- 8). drzwi do komory transformatorowej z żaluzjami;
- 9). drzwi do przedziału obsługi z żaluzjami;
- 10). szafka sterownicza;
- 11). kable SN;
- 12). kable nN;
- 13). rezerwa miejsca na szafkę teleinformatyczną (19" naścienna o wymiarach 600x450x10U);
- 14). rezerwa miejsca na stelaż zapasu światłowodów.

Transformator posadowiony  
na podkładkach wibroakustycznych (4szt.)

Barierki ochronne

Otwierany tylko od wewnątrz przepust w stopniu ochrony IP43, umożliwiający  
wprowadzenie kabli (max. 2x4x1x240mm<sup>2</sup>) agregatu przewoźnego o mocy 630kVA

Producent:



**Elektromontaż**  
Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor:	Tauron Dystrybucja S.A.	data:	2022.01
Projektował: mgr inż. J. Dejne	1004/Lb/89		Obiekt:	...	skala:	1:
Opracował: mgr inż. M. Kanaszewski	---		Numer oprac.:	<b>KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22</b>	format:	A4
Zatwierdził: ---	---		Tytuł rysunku:	Widok z góry - rozmieszczenie urządzeń	arkusz:	1/1
Adaptował: ---	---			Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060	rys. nr	<b>01</b>







PRZEPUSTY SN	ŚREDNICA KABLA	Ilość
PKL-170-3/40	od 35 do 41 mm	.....
PKL-170-3/35	od 30 do 36 mm	.....
PKL-170-3/30	od 25 do 31 mm	.....

PRZEPUSTY NN	ŚREDNICA KABLA	Ilość
PKL-125-1/64	od 59 do 65 mm	.....
PKL-125-1/54	od 49 do 55 mm	.....
PKL-125-1/49	od 44 do 50 mm	.....
PKL-125-1/45	od 40 do 46 mm	.....
PKL-125-1/40	od 38 do 42 mm	.....
PKL-125-1/36	od 31 do 37 mm	.....
PKL-125-1/30	od 25 do 31 mm	.....
PKL-125-1/23	od 19 do 25 mm	.....
PKL-125-1/19	od 14 do 20 mm	.....

## Wkład uszczelniający typu PKL (prod. Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o.)




wkład gumowy




**Strona SN - wkład uszczelniający PKL-170-3/.... dla trzech kabli SN**

wkład gumowy




**Strona SN - wkład uszczelniający PKL-170-4/.... dla trzech kabli SN oraz jednej rury HDPE 40/3,7**

okładzina z blachy antykorozyyjnej austenitycznej




wkład gumowy



**Strona nN - wkład uszczelniający PKL-125-1/....**

okładzina z blachy antykorozyyjnej austenitycznej



Producent:





**Elektromontaż**  
Lublin Sp. z o.o.


20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor:	Tauron Dystrybucja S.A.	data:	2022.01
Projektował: mgr inż. Z. Czopik	3/Lb/96		Obiekt:	...	skala:	1:
Opracował: mgr inż. M. Kanaszewski	--		Numer oprac.:	<b>KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22</b>	format:	A4
Zatwierdził: ---	--		Tytuł rysunku:	Uszczelnienie doprowadzeń kablowych	arkusz:	1/1
Adaptował: ---	--		Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060		rys. nr	<b>03</b>

## Demontowalna gumowa wybijana pokrywa zabezpieczająca przepust przed wilgocią i zabrudzeniem



**Strona SN - pokrywa zabezpieczająca przepust**



**Strona nN - pokrywa zabezpieczająca przepust**


Producent:



**Elektromontaż**  
Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor:	Tauron Dystrybucja S.A.	data:	2022.01
Projektował: mgr inż. Z. Czopik	3/Lb/96		Obiekt:	---	skala:	1:
Opracował: mgr inż. M. Kanaszewski	--		Numer oprac.:	<b>KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22</b>	format:	A4
Zatwierdził: ---	--		Tytuł rysunku:	Pokrywy zabezpieczające przepust	arkusz:	1/1
Adaptował: ---	--		Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060		rys. nr	<b>04</b>




Producent:



**Elektromontaż**  
Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor:	Tauron Dystrybucja S.A.	data:	2022.01
Projektował: mgr inż. J. Dejne	1004/Lb/89		Obiekt:	...	skala:	1:
Opracował: mgr inż. M. Kanaszewski	--		Numer oprac.:	<b>KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22</b>	format:	A4
Zatwierdził: ---	--		Tytuł rysunku:	Widok od frontu przy otwartych drzwiach - roz. urządzeń	arkusz:	1/1
Adaptował: ---	--			Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060	rys. nr	<b>05</b>



**PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A**

Producent:




**Elektromontaż**  
Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor:	Tauron Dystrybucja S.A.	data:	2022.01
Projektował:	mgr inż. J. Dejnek	1004/Lb/89		Obiekt:	---	skala:	1:
Opracował:	mgr inż. M. Kanaszewski	--		Numer oprac.:	<b>KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad,4/01/22</b>	format:	A4
Zatwierdził:	---	--		Tytuł rysunku:	Przekrój pionowy poprzeczny A-A stacji	arkusz:	1/1
Adaptował:	---	--		Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060		rys. nr	<b>06</b>





Producent:



**Elektromontaż**  
Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor:	Tauron Dystrybucja S.A.	data:	2022.01
Projektował:	mgr inż. J. Dejne	1004/Lb/89		Obiekt:	...	skala:	1:
Opracował:	mgr inż. M. Kanaszewski	--		Numer oprac.:	<b>KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22</b>	format:	A4
Zatwierdził:	---	--		Tytuł rysunku: Przekrój pionowy podłużny B-B stacji Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060		arkusz:	1/1
Adaptował:	---	--				rys. nr	<b>07</b>

Technical cross-section drawing of a road edge detail. The drawing shows a concrete curb (OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ) with a width of 0.5m, a concrete base (OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ) with a width of 0.5m, and a concrete slab (OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ) with a width of 0.5m. The drawing includes dimensions for the curb height (10), the base height (73,5), and the slab height (83,5). The total width of the concrete structure is 103,5. The drawing also shows a cross-section of the road surface (PODSTRAKA Z PIASKU GRUBEGO LUB ZWIIRU) and a cross-section of the subgrade (MINIMALNA GRUBOŚĆ WARSTWY GRUNTU NIEMYSADZINOWEGO 0,8-1,4m W ZALEŻNOŚCI OD STREFY PRZEWARZANIA GRUNTU). The drawing is labeled with '1%' and '2%' slopes.

1%

2%

2%

1%

OBSYPKA Z PIASKU GRUBEGO

DRENAŻ OPASKOWY

FUNDAMENT STACJI Z IZOLACJĄ PRZECIWMOCIOWĄ

PODSYPKA Z CHUDEGO BETONU

PODSYPKA Z PIASKU GRUBEGO LUB ŻWIIRU

$u_b \geq 0,7$

WYMIANA GRUNTU WSAÐDZENIOWEGO NA PIASEK GRUBY,  $u_b \geq 0,7$

GRUBOŚĆ PODSYPY Z PIASKU GRUBEGO ZALEŻNA OD STREFY PRZEMARZANIA GRUNTU

73,5

10

83,5

5

108,5

31,5

0

80-140

Producent:



# Elektromontaż

## Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.	data: 2022.01
Projektował:	mgr inż. J. Dejneke	1004/Lb/89		Obiekt:...	skala: 1:
Opracował:	mgr inż. M. Kanaszewski	--		Numer oprac.: KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22	format: A4
Zatwierdził:	---	--		Tytuł rysunku: Posadowienie stacji	arkusz: 1/1
Adaptował:				Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060	rys. nr 08

Połączenie z uziomem naturalnym istniejącym

#### LEGENDA:

1).; 2). złącza kontrolne PE, wyprowadzenie bednarki Fe/Zn 40x5 mm<sup>2</sup> przez fundament;

————— Fe/Zn 40x5 mm<sup>2</sup> (na zewnątrz stacji)

————— Fe/Zn 40x5 mm<sup>2</sup> (wewnątrz stacji)


W stacji do głównej magistrali podłączono:

- Rozdzielnicę SN w dwóch punktach - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
- Rozdzielnicę nN w jednym miejscu - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
- Szafę sterowniczą w jednym punkcie - przewód LgY 25 mm<sup>2</sup>;
- Każdą transformatora - przewód LgY 35 mm<sup>2</sup>;
- Dach stacji jest zabezpieczony przez połączenie z konstrukcją stacji w betonie.
- Bryła główna, fundament (kablownia) w dwóch punktach - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
- Ościeżnice w jednym punkcie - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
- Drzwi w jednym punkcie - przewód LgY 25 mm<sup>2</sup>;
- Właz - jest zabezpieczony przez połączenie z konstrukcją stacji w betonie.
- Zbrojenie fundamentu w jednym punkcie - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
- Konstrukcja do połączenia żył powrotnych kabli SN - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
- Płozы transformatora - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];

Maszt antenowy połączyć bezpośrednio do uziemienia otokowego stacji.

Uwagi:

1. Bednarkę 40x5 mm<sup>2</sup> uziemienia otokowego ułożyć na głębokości 0,8 m.
2. Bednarkę uziemiającą wewnątrz stacji oznaczyć:
  - uziemienia robocznego (punktu neutralnego transf.) - kolor niebieski
  - uziemienia ochronnego - kolor żółto - zielony
3. Uziemienie stacji połączyć z istniejącymi uziomami naturalnymi



Producent:



**Elektromontaż**  
Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Podpis:

Inwestor:

Tauron Dystrybucja S.A.

data: 2022.01

Projektował: mgr inż. Z. Czopik

3/Lb/96

Obiekt: ...

skala: 1:

Opracował: mgr inż. M. Kanaszewski

--

Numer oprac.: **KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22**

format: A4

Zatwierdził: ---

--

Tytuł rysunku: Uziemienie stacji - Etap 1

arkusz: 1/1


Adaptował: ---

--

Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060

rys. nr **09**

## Etap 2. WARIANT 1




Ozn.	Wyszczególnienie	Jedn.	Etap 2 Ilość
2	Pręt stalowy ocynkowany Ø12mm, długość 10m	szt.	4
3	Bednarka stalowa ocynkowana 40x5mm	m	40


## Etap 2. WARIANT 2

### Uziom promieniowy

Sposób usytuowania uziomu otokowego w wykopie kablowym



Sposób ułożenia instalacji uziemiającej wzdłuż trasy kabla do uziomu otokowego



Producent:



**Elektromontaż**  
Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Podpis:

Inwestor:

Tauron Dystrybucja S.A.

data: 2022.01

Projektował:

mgr inż. Z. Czopik

3/Lb/96

Obiekt:

...

skala: 1:

Opracował:

mgr inż. M. Kanaszewski

--

Numer oprac.:

**KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22**

format: A4

Zatwierdził:

---

--

Tytuł rysunku:

Uziemienie stacji - Etap 2

arkusz: 1/1

Adaptował:

---

--



Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060

rys. nr **10**

# ROZDZIELNICA TYPU XIRIA 630A 24kV PROD. EATON

<b>X3d</b>	<b>X3d</b>	<b>X3d</b>	<b>X1</b>
<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>T</b>

-wg katalogu Producenta



Producent:



**Elektromontaż**  
Lublin Sp. z o.o.


20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor:	Tauron Dystrybucja S.A.	data:	2022.01
Projektował: mgr inż. Z. Czopik	3/Lb/96		Obiekt:	...	skala:	1:
Opracował: mgr inż. M. Kanaszewski	--		Numer oprac.:	<b>KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22</b>	format:	A4
Zatwierdził: ---	--		Tytuł rysunku:	Rozdzielnica SN typu XIRIA	arkusz:	1/1
Adaptował: ---	--		Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060		rys. nr	<b>11</b>






Rozdzielnica SN typu Xiria w układzie KKKT  
prod. EATON 630A; 24kV; 16kA; IP3X



Rozdzielnica nN typu RNL prod. Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o.  
1250A; 420/230V; 20/40kA; IP2X



Rysunek i kod przedstawia stację z 6 rozłącznikami 400A w rozdzielnicy nn.

W przypadku zmiany ilości i typów rozłączników należy zmienić ostatnie cyfry

w kodzie stacji zgodnie z zasadą:

SKTw-630/.../.../.../ (8) (9) (10)

(8)- liczba pól odpywowych 630A w rozdzielnicy nn

(9)- liczba pól odpywowych 400A w rozdzielnicy nn

(10)- liczba pól odpywowych 160A w rozdzielnicy nn

( liczba parzysta)

Stacja z telemechaniką typu: STKw-630/s/1X1,3X3d/060

Zmieniono lokalizację pola transformatorowego z lewej na prawą stronę, co skutkuje zmianą nazwy konfiguracji na STKw-630/s/1X1,3X3d/060

Producent:



**Elektromontaż**  
Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Podpis:

Inwestor:

Tauron Dystrybucja S.A.

data: 2022.01

Projektował:

mgr inż. Z. Czopik

3/Lb/96

Obiekt:

---

skala: 1:

Opracował:

mgr inż. M. Kanaszewski

--

Numer oprac.:

**KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22**

format: A4

Zatwierdził:

---

--

Tytuł rysunku:

Schemat ideowy

arkusz: 1/7

Adaptował:

---


--

Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060


rys. nr **13**

SYGNAL, DO TELEM. ECH.			
ROZŁĄCZNIK		ODŁĄCZNIKO-UZIEMNIK	
Wyłączony	Załączony	POZ, PRACA	POZ, UZIEM

### Szafka sterownicza




-Q1	-> ROZŁĄCZNIK (STYKI POMOCNICZE)
-Q2	-> ODŁĄCZNIKO-UZIEMNIK (STYKI POMOCNICZE)
-X1	-> LISTWA ZACISKOWA

Producent:   <b>Elektromontaż</b> Lublin Sp. z o.o. 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1		Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.	data: 2022.01
	Projektował:	mgr inż. Z. Czopik	3/Lb/96		Obiekt: ...	skala: 1:
	Opracował:	mgr inż. M. Kanaszewski	--		Numer oprac.: <b>KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22</b>	format: A4
	Zatwierdził:	---	--		Tytuł rysunku: Pole nr. 1 rozdzielnic SN	arkusz: 2/7
	Adaptował:	---	--		Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060	rys. nr <b>14</b>

SYGNAŁ, DO TELEMECH.			
ROZŁĄCZNIK		ODŁĄCZNIKO-UZIEMNIK	
Wyłączony	Załączony	POZ. PRACA	POZ. UZIEM

**Szafka  
sterownicza**



-Q1	-> ROZŁĄCZNIK (STYKI POMOCNICZE)
-Q2	-> ODŁĄCZNIKO-UZIEMNIK (STYKI POMOCNICZE)
-X1	-> LISTWA ZACISKOWA

Producent:




**Elektromontaż**  
Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1


	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor:	Tauron Dystrybucja S.A.	data:	2022.01
Projektował:	mgr inż. Z. Czopik	3/Lb/96		Obiekt:	---	skala:	1:
Opracował:	mgr inż. M. Kanaszewski	--		Numer oprac.:	<b>KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22</b>	format:	A4
Zatwierdził:	---	--		Tytuł rysunku:	Pole nr. 2 rozdzielnic SN	arkusz:	3/7
Adaptował:	---	--		Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060		rys. nr	<b>15</b>

SYGNAŁ, DO TELEMECH.			
ROZŁĄCZNIK		ODŁĄCZNIKO-UZIEMNIK	
Wyłączony	Załączony	POZ, PRACA	POZ, UZIEM

## Szafka sterownicza




-Q1	-> ROZŁĄCZNIK (STYKI POMOCNICZE)
-Q2	-> ODŁĄCZNIKO-UZIEMNIK (STYKI POMOCNICZE)
-X1	-> LISTWA ZACISKOWA

Producent:  20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1		Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.	data: 2022.01
	Projektował:	mgr inż. Z. Czopik	3/Lb/96		Obiekt: ...	skala: 1:
	Opracował:	mgr inż. M. Kanaszewski	--		Numer oprac.: <b>KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22</b>	format: A4
	Zatwierdził:	---	--		Tytuł rysunku: Pole nr. 3 rozdzielnic SN Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060	arkusz: 4/7
	Adaptował:	---	--			rys. nr <b>16</b>

SYGNAL DO TELEMech.  
WSKAŹNIK  
ZADZIAŁANIA/  
USZKODZENIA  
ZABEZP. AUT.

**Szafka  
sterownicza**



-Q1 -> WYŁĄCZNIK (STYKI POMOCNICZE)  
-Q2 -> ODŁĄCZNIKO-UZIEMNIK (STYKI POMOCNICZE)  
-H2 -> WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA ZE STYKIEM POMOCNICZYM  
-X1 -> LISTWA ZACISKOWA

Producent:








**Elektromontaż**  
Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor:	Tauron Dystrybucja S.A.	data:	2022.01
Projektował:	mgr inż. Z. Czopik	3/Lb/96		Obiekt:	---	skala:	1:
Opracował:	mgr inż. M. Kanaszewski	--		Numer oprac.:	<b>KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22</b>	format:	A4
Zatwierdził:	---	--		Tytuł rysunku:	Pole nr. 4 rozdzielnic SN	arkusz:	5/7
Adaptował:	---	--		Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060		rys. nr	<b>17</b>

P4





Producent:



**Elektromontaż**  
Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Imię i nazwisko:

mgr inż. Z. Czopik

Nr uprawnień:

3/Lb/96

Podpis:

Inwestor:

Tauron Dystrybucja S.A.

data: 2022.01

Projektował:

mgr inż. Z. Czopik

3/Lb/96

Obiekt:

---

skala: 1:

Opracował:

mgr inż. M. Kanaszewski

--

Numer oprac.:

**KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22**

format: A4

Zatwierdził:

---

--

Tytuł rysunku:

Schematy montażowe połączeń rozd. SN z szafką ster.

arkusz: 6/7

Adaptował:


---

--


Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060

rys. nr **19**





Oznaczenie	Wyszczególnienie
X1	Gniazdo wtyczkowe natynkowe, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym 10A, 250V
E11,E12	Oprawa do żarówek w przedziale rozdzielnic
E13,E14	Oprawa do żarówek w komorze trafo
S71,S61	Wyłącznik krańcowy drzwi rozdzielni SN i nN
S72,S62	Wyłącznik krańcowy drzwi komory trafo



#### Elementy instalacji antenowej GSM:

Antena GSM (W1) ATK LOG  
- kabel antenowy H-1000B

#### Elementy instalacji antenowej GSM:

Antena GSM (W3) EC LOG  
- kabel antenowy RG174

#### Elementy instalacji antenowej TETRA:

Antena TETRA (W2) RFC OBO 400J  
- kabel antenowy H-1000B (2szt.)  
- wtyk antenowy "N" (2szt.)  
- wtyk antenowy BNC  
- gniazdo antenowe "FME"  
- gniazdo antenowe "N"  
- ochronnik przeciwprzepięciowy 53BK501-S00


Producent:





**Elektromontaż**  
Lublin Sp. z o.o.


20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1


Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor:	Tauron Dystrybucja S.A.	data:	2022.01
Projektował: mgr inż. Z. Czopik	3/Lb/96		Obiekt:	---	skala:	1:
Opracował: mgr inż. M. Kanaszewski	--		Numer oprac.:	<b>KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22</b>	format:	A4
Zatwierdził: ---	--		Tytuł rysunku:	Plan instalacji potrzeb własnych	arkusz:	1/1
Adaptował: ---	--		Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060		rys. nr	<b>20</b>



<div>Producent:</div> <div><b>Elektromontaż</b> Lublin Sp. z o.o. 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1</div>		Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor:	Tauron Dystrybucja S.A.	data:	2022.01
	Projektował:	mgr inż. Z. Czopik	3/Lb/96		Obiekt:	---	skala:	1:
	Opracował:	mgr inż. M. Kanaszewski	--		Numer oprac.:	<b>KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22</b>	format:	A4
	Zatwierdził:	---	--		Tytuł rysunku:	Schemat układu pomiarowego	arkusz:	1/1
	Adaptował:	---	--		Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060		rys. nr	<b>21</b>



<div>Producent:</div> <div><b>Elektromontaż</b> Lublin Sp. z o.o. 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1</div>		Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.	data: 2022.01
	Projektował:	mgr inż. Z. Czopik	3/Lb/96		Obiekt: ...	skala: 1:
	Opracował:	mgr inż. M. Kanaszewski	--		Numer oprac.: <b>KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22</b>	format: A4
	Zatwierdził:	---	--		Tytuł rysunku: Poglądowy widok sposobu wprowadzania kabli do szafki ster. Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060	arkusz: 1/1
	Adaptował:	---	--			rys. nr <b>22</b>



Producent:



**Elektromontaż**  
Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor:	Tauron Dystrybucja S.A.	data:	2022.01
Projektował: mgr inż. Z. Czopik	3/Lb/96		Obiekt:	---	skala:	1:
Opracował: mgr inż. M. Kanaszewski	--		Numer oprac.:	<b>KK/STLmb-3,6/Tauron/T/zad.4/01/22</b>	format:	A4
Zatwierdził: ---	--		Tytuł rysunku:	Układ z przekazem informacji do urządzenia sterowniczo-zabezpieczeniowego	arkusz:	1/1
Adaptował: ---	--		Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6. Konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060		rys. nr	<b>23</b>

Zmieniono lokalizację pola transformatorowego z lewej na prawą  
co skutkuje zmianą nazwy konfiguracji ( ).  
STKw-630/s/1X1,3X3d/060 (STKw-630/s/3X3d,1X1/060)

Miejsce montażu: STKw-630/s/1X1,3X3d/060

Opis miejsca montażu: 2022\_TYP15  
-TLLL-D

Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.

Adres Inwestora: ul. Podgórska 25A,  
31-035 Kraków

Opracował: Aleksandra Antoszkiewicz


Sprawdził: Michał Strzelewicz


Spis treści		
Nazwa rysunku	+	Strona
Strona tytułowa / Okładka	+FT1	1
Spis treści	+FT1	2
Spis treści	+FT1	3
Szafka sterownika telemechaniki. Koordynacja obwodów. Schemat zasadniczy.	+FT1	4
Szafka sterownika telemechaniki. Koordynacja obwodów. Schemat zasadniczy.	+FT1	5
Szafka sterownika telemechaniki. Zasilanie 230V AC. Schemat zasadniczy.	+FT1	6
Szafka sterownika telemechaniki. Zasilanie serwisowe 24V DC. Schemat zasadniczy.	+FT1	7
Szafka sterownika telemechaniki. Obwody sygnalizacji ogólnej. Schemat zasadniczy.	+FT1	8
Szafka sterownika telemechaniki. Sygnalizator zwarć. Pole liniowe nr 1. Schemat zasadniczy.	+FT1	9
Szafka sterownika telemechaniki. Sygnalizator zwarć. Pole liniowe nr 2. Schemat zasadniczy.	+FT1	10
Szafka sterownika telemechaniki. Sygnalizator zwarć. Pole liniowe nr 3. Schemat zasadniczy.	+FT1	11
Szafka sterownika telemechaniki. Pole transformatorowe nr 4. Schemat zasadniczy.	+FT1	12
Szafka sterownika telemechaniki. Pole Liniowe nr 1. Schemat zasadniczy.	+FT1	13
Szafka sterownika telemechaniki. Pole Liniowe nr 1. Schemat zasadniczy.	+FT1	14
Szafka sterownika telemechaniki. Pole Liniowe nr 2. Schemat zasadniczy.	+FT1	15
Szafka sterownika telemechaniki. Pole Liniowe nr 2. Schemat zasadniczy.	+FT1	16
Szafka sterownika telemechaniki. Pole Liniowe nr 3. Schemat zasadniczy.	+FT1	17
Szafka sterownika telemechaniki. Pole Liniowe nr 3. Schemat zasadniczy.	+FT1	18
Szafka sterownika telemechaniki. Przygotowanie kabli z sensorów. Schemat zasadniczy.	+FT1	19
Szafka sterownika telemechaniki. Podłączenie EDIR. Schemat montażowy.	+FT1	20
Szafka sterownika telemechaniki. Rozmieszczenie elementów w szafie. Schemat montażowy.	+FT1	21
Schemat montażowy - sterownika, sygnalizatorów zwarć oraz sensorów	+FT1	22
Schemat ideowy układu telemechaniki i komunikacji	+FT1	23
Plan podłączeń urządzeń +P01-1P_P +P01-1P_P-V1 +P01-1P_P-V2 +P01-1P_P-V3	+FT1	24
Plan podłączeń urządzeń +P02-2P_P +P02-2P_P-V1 +P02-2P_P-V2 +P02-2P_P-V3	+FT1	25
Plan podłączeń urządzeń +P03-3P_P +P03-3P_P-V1 +P03-3P_P-V2 +P03-3P_P-V3	+FT1	26
Plan podłączeń urządzeń +P04-4P_N +P04-4P_N-L1U +P04-4P_N-L2U +P04-4P_N-L3U	+FT1	27
Plan podłączeń urządzeń +RPW-H2 +RPW-S71 +RPW-S72	+FT1	28
Plan podłączeń urządzeń +FT1-A01-b +FT1-A01-c +FT1-A02 +FT1-A02-X4 +FT1-A02-X7 +FT1-A02-X8 +FT1-A02-X9	+FT1	29
Plan podłączeń urządzeń +FT1-A02-X21 +FT1-A02-X22 +FT1-A02-X23 +FT1-A02-X24 +FT1-A02_X21 +FT1-A02_X22 +FT1-A02_X23 +FT1-A02_X24 +FT1-A03 +FT1-A03-X4 +FT1-A03-X7	+FT1	30
Plan podłączeń urządzeń +FT1-A03-X7 +FT1-A03-X8 +FT1-A03-X9 +FT1-A03-X21 +FT1-A03-X22 +FT1-A03-X23 +FT1-A03-X24 +FT1-A03_X21 +FT1-A03_X22 +FT1-A03_X23 +FT1-A03_X24 +FT1-A04	+FT1	31
Plan podłączeń urządzeń +FT1-A04 +FT1-A04-X4 +FT1-A04-X7 +FT1-A04-X8 +FT1-A04-X9 +FT1-A04-X22 +FT1-A04-X23 +FT1-A04-X24 +FT1-A04_X21 +FT1-A04_X22 +FT1-A04_X23 +FT1-A04_X24 +FT1-A10 +FT1-B41 +FT1-E1 +FT1-E10 +FT1-F1 +FT1-F33	+FT1	32
Plan podłączeń urządzeń +FT1-F331 +FT1-F332 +FT1-F381 +FT1-F382 +FT1-F383 +FT1-F384 +FT1-G5.1 +FT1-G5.2 +FT1-G6 +FT1-HX1 +FT1-PE +FT1-Przejściowy adapter okablowania +FT1-Q61 +FT1-S80 +FT1-S90 +FT1-W1 +FT1-X	+FT1	33
Plan zacisków +Pole nr 1-X1 +Pole nr 2-X1 +Pole nr 3-X1	+FT1	34
Plan zacisków +RPW-X +RPW-X1 +Rozdzielnica_nN-Q +FT1-X1 +FT1-X2	+FT1	35
Plan zacisków +FT1-X2 +FT1-X3	+FT1	36
Plan zacisków +FT1-X24 +FT1-XAC	+FT1	37
Rozszycie kabla RJ45_1	+FT1	38

Spis treści		
Nazwa rysunku	+	Strona
Rozszycie kabla RJ45_2	+FT1	39
Rozszycie kabla RJ45_3	+FT1	40
Rozszycie kabla RJ45_4	+FT1	41
Rozszycie kabla RJ45_5	+FT1	42
Rozszycie kabla RJ45_6	+FT1	43
Rozszycie kabla RJ45_7	+FT1	44
Rozszycie kabla RJ45_8	+FT1	45
Rozszycie kabla RJ45_9	+FT1	46
Rozszycie kabla RJ45_10	+FT1	47
Rozszycie kabla RJ45_11	+FT1	48
Rozszycie kabla RJ45_12	+FT1	49
Rozszycie kabla SYG_A02	+FT1	50
Rozszycie kabla SYG_A03	+FT1	51
Rozszycie kabla SYG_A04	+FT1	52
Rozszycie kabla W1	+FT1	53
Rozszycie kabla ZAS_E10	+FT1	54
Rozszycie kabla ZAS_EDIR	+FT1	55
Lista połączeń : -	+FT1	56
Lista połączeń : -	+FT1	57
Lista połączeń : -	+FT1	58
Lista połączeń : -	+FT1	59
Lista połączeń : -	+FT1	60
Zestawienie materiałów	+FT1	61












## Obwody sygnalizacyjne





Obwody EDIR

Zasilanie			Rezerwa	Rezerwa		Rezerwa	Rezerwa	
-----------	--	--	---------	---------	--	---------	---------	--

Obwody EDIR: Pole nr 2

9  
-X2:3

4  
-X2

10  
-A03--X1.COM


10  
-X2:5




Obwody EDIR: Pole nr 2







Obwody EDIR: Pole nr 3



Obwody EDIR: Pole nr 3






STRONA:  
+FT1/14



## Obwody wewnętrzne EDIR











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>																							


Widok urządzenia z tyłu




Widok urządzenia z przodu




Widok urządzenia z góry



Widok urządzenia z lewej strony







Widok drzwi z przodu			
Nr	Id aparatu	Aparat	Tekst na tabliczkach informacyjnych (Uwagi)
4	A02	EDIR	Sygnalizator zwarć
5	A03	EDIR	Sygnalizator zwarć
6	A04	EDIR	Sygnalizator zwarć

Widok po otwarciu drzwi			
Nr	Id aparatu	Aparat	Tekst na tabliczkach informacyjnych (Uwagi)
1	A01	ET3	Sterownik
2	G6	ZEM100 DBS	Zasilacz buforowy
3	X	GW-TH35	Gniazdo serwisowe
5	Q61	20 A L+N	Rozłącznik główny
6	F33	16A 30mA	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
7	F331	LTS-10B-1	Zasilanie zasilacza buforowego
8	F332	LTS-6B-1	Zabezpieczenie gniazda serwisowego i grzałki
9	F381	LTS-25C-2	Zabezpieczenie baterii
11	F383	LTS-6C-2	Zasilanie sterownika telemechaniki i EDIR
12	F384	LTS-10C-2	Zabezpieczenie terminala tetra
13	S80	CV-RC	Higroterma Funkcja ogrzewania
14	HX1	2835_600LED_IP20	Taśma Led - Układ Oświetlenia
15	S90	WK-08	Łącznik krańcowy drzwi
16	W1	PD90B-220	Wentylator Osiowy
18	E1	SM30	Grzałka SM30
19	A10	TETRA	Terminal Tetra
20	G5.1	SBL-18Ah-12V	Akumulator 1
21	G5.2	SBL-18Ah-12V	Akumulator 2
22	E10	EDS-205	Switch ethernetowy

Uwagi:  
Połączenia wewnętrzne szafy wg: schematów zasadniczych, schematu połączeń i przyłączy.  
Obudowa szafowa EATON

<div><div>sprecher</div><div>automation</div></div> <div>Sprecher Automation Polska Sp. z o.o. ul. Łączna 4 58-100 Świdnica Tel. +48 74 6390800, +48 74 6390801 info-pl@sprecher-automation.com www.sprecher-automation.com</div>	<div>INWESTOR</div> <div><div>TAURON</div><div>DYSTRYBUCJA</div></div> <div>ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków</div>	<div>UWAGI</div> <div>STKw-630/s/1X1,3X3d/060</div>	OPRACOWAŁ	Aleksandra Antoszkiewicz	03.11.2022	NAZWA RYSUNKU: Szafka sterownika telemechaniki. Rozmieszczenie elementów w szafie. Schemat montażowy.	MIEJSCE INSTALACJI: 2022_TYP15 -TLLL-D
			SPRAWDZIŁ	Michał Strzelewicz			
				IMIĘ I NAZWISKO			STRONA: +FT1/21





\*Układ sterowniczo-zabezpieczeniowy stanowi sterownik A01 układ sygnalizatorów zwarć EDIR A02,A03,A04 oraz łącze inżynierskie E10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><td colspan="5">Identyfikator aparatu: +P01-1P_P</td><td colspan="19">Artykul: Komplet sensorów prądowych CRR1-S0</td></tr><tr><td>Przylączce aparatu</td><td>Oznaczenie celu</td><td>Przylączce celu</td><td>Nazwa kabla</td><td>Typ kabla</td><td>Numer / Kolor żyły</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td>PE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="18"></td></tr><tr><td>PE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="18"></td></tr><tr><td>PE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="18"></td></tr><tr><td colspan="5">Identyfikator aparatu: +P01-1P_P-V1</td><td colspan="19">Artykul:</td></tr><tr><td>Przylączce aparatu</td><td>Oznaczenie celu</td><td>Przylączce celu</td><td>Nazwa kabla</td><td>Typ kabla</td><td>Numer / Kolor żyły</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td>S2</td><td>+P01-1P_P-V1</td><td></td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+FT1-A02</td><td>-X32:S2</td><td>RJ45_4</td><td></td><td>2</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td>S1</td><td>+P01-1P_P-V1</td><td></td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+FT1-A02</td><td>-X32:S1</td><td>RJ45_4</td><td></td><td>1</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+P01-1Q29</td><td>2</td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+P01-1P_P-V1</td><td>S2</td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+P01-1P_P-V1</td><td>S1</td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td colspan="5">Identyfikator aparatu: +P01-1P_P-V2</td><td colspan="19">Artykul:</td></tr><tr><td>Przylączce aparatu</td><td>Oznaczenie celu</td><td>Przylączce celu</td><td>Nazwa kabla</td><td>Typ kabla</td><td>Numer / Kolor żyły</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td>S2</td><td>+P01-1P_P-V2</td><td></td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+FT1-A02</td><td>-X33:S2</td><td>RJ45_5</td><td></td><td>2</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td>S1</td><td>+P01-1P_P-V2</td><td></td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+FT1-A02</td><td>-X33:S1</td><td>RJ45_5</td><td></td><td>1</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+P01-1Q29</td><td>4</td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+P01-1P_P-V2</td><td>S2</td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+P01-1P_P-V2</td><td>S1</td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td colspan="5">Identyfikator aparatu: +P01-1P_P-V3</td><td colspan="19">Artykul:</td></tr><tr><td>Przylączce aparatu</td><td>Oznaczenie celu</td><td>Przylączce celu</td><td>Nazwa kabla</td><td>Typ kabla</td><td>Numer / Kolor żyły</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td>S2</td><td>+P01-1P_P-V3</td><td></td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+FT1-A02</td><td>-X34:S2</td><td>RJ45_6</td><td></td><td>2</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td>S1</td><td>+P01-1P_P-V3</td><td></td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+FT1-A02</td><td>-X34:S1</td><td>RJ45_6</td><td></td><td>1</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+P01-1Q29</td><td>6</td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+P01-1P_P-V3</td><td>S2</td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+P01-1P_P-V3</td><td>S1</td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr></table>																								Identyfikator aparatu: +P01-1P_P					Artykul: Komplet sensorów prądowych CRR1-S0																			Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły																			PE																								PE																								PE																								Identyfikator aparatu: +P01-1P_P-V1					Artykul:																			Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły																			S2	+P01-1P_P-V1				GY																				+FT1-A02	-X32:S2	RJ45_4		2																			S1	+P01-1P_P-V1				GY																				+FT1-A02	-X32:S1	RJ45_4		1																				+P01-1Q29	2			GY																								GY																				+P01-1P_P-V1	S2			GY																				+P01-1P_P-V1	S1			GY																			Identyfikator aparatu: +P01-1P_P-V2					Artykul:																			Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły																			S2	+P01-1P_P-V2				GY																				+FT1-A02	-X33:S2	RJ45_5		2																			S1	+P01-1P_P-V2				GY																				+FT1-A02	-X33:S1	RJ45_5		1																				+P01-1Q29	4			GY																								GY																				+P01-1P_P-V2	S2			GY																				+P01-1P_P-V2	S1			GY																			Identyfikator aparatu: +P01-1P_P-V3					Artykul:																			Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły																			S2	+P01-1P_P-V3				GY																				+FT1-A02	-X34:S2	RJ45_6		2																			S1	+P01-1P_P-V3				GY																				+FT1-A02	-X34:S1	RJ45_6		1																				+P01-1Q29	6			GY																								GY																				+P01-1P_P-V3	S2			GY																				+P01-1P_P-V3	S1			GY																		
Identyfikator aparatu: +P01-1P_P					Artykul: Komplet sensorów prądowych CRR1-S0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Identyfikator aparatu: +P01-1P_P-V1					Artykul:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S2	+P01-1P_P-V1				GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+FT1-A02	-X32:S2	RJ45_4		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S1	+P01-1P_P-V1				GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+FT1-A02	-X32:S1	RJ45_4		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+P01-1Q29	2			GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+P01-1P_P-V1	S2			GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+P01-1P_P-V1	S1			GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Identyfikator aparatu: +P01-1P_P-V2					Artykul:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S2	+P01-1P_P-V2				GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+FT1-A02	-X33:S2	RJ45_5		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S1	+P01-1P_P-V2				GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+FT1-A02	-X33:S1	RJ45_5		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+P01-1Q29	4			GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+P01-1P_P-V2	S2			GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+P01-1P_P-V2	S1			GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Identyfikator aparatu: +P01-1P_P-V3					Artykul:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S2	+P01-1P_P-V3				GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+FT1-A02	-X34:S2	RJ45_6		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S1	+P01-1P_P-V3				GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+FT1-A02	-X34:S1	RJ45_6		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+P01-1Q29	6			GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+P01-1P_P-V3	S2			GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+P01-1P_P-V3	S1			GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<div><div><div>sprecher</div><div>automation</div></div><div><div>Sprecher Automation Polska Sp. z o.o.</div><div>ul. Łączna 4</div><div>58-100 Świdnica</div><div>Tel. +48 74 6390800, +48 74 6390801</div><div>info-pl@sprecher-automation.com</div><div>www.sprecher-automation.com</div></div></div>					<div>INWESTOR</div> <div><div><div><div></div></div><div>TAURON</div><div>DYSTRYBUCJA</div></div><div>ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków</div></div>					<div>UWAGI</div> <div>STKw-630/s/1X1,3X3d/060</div>					<div>OPRACOWAŁ</div> <div>Aleksandra Antoszkiewicz</div>					<div>SPRAWDZIŁ</div> <div>Michał Strzelewicz</div>					<div><div>03.11.2022</div><div>DATA</div></div>					<div>NAZWA RYSUNKU:</div> <div>Plan podłączeń urządzeń +P01-1P_P +P01-1P_P-V1 +P01-1P_P-V2 +P01-1P_P-V3</div>					<div>MIĘJSCE INSTALACJI:</div> <div>2022_TYP15 -TLLL-D</div> <div>STRONA:</div> <div>+FT1/24</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><td colspan="5">Identyfikator aparatu: <u>+P02-2P_P</u></td><td colspan="19">Artykuł: Komplet sensorów prądowych CRR1-S0</td></tr><tr><td>Przyłącze aparatu</td><td>Oznaczenie celu</td><td>Przyłącze celu</td><td>Nazwa kabla</td><td>Typ kabla</td><td>Numer / Kolor żyły</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td>PE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="18"></td></tr><tr><td>PE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="18"></td></tr><tr><td>PE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="18"></td></tr><tr><td colspan="5">Identyfikator aparatu: <u>+P02-2P_P-V1</u></td><td colspan="19">Artykuł:</td></tr><tr><td>Przyłącze aparatu</td><td>Oznaczenie celu</td><td>Przyłącze celu</td><td>Nazwa kabla</td><td>Typ kabla</td><td>Numer / Kolor żyły</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td>S2</td><td>+P02-2P_P-V1</td><td></td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+FT1-A03</td><td>-X32:S2</td><td>RJ45_7</td><td></td><td>2</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td>S1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+P02-2Q29</td><td>2</td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+P02-2P_P-V1</td><td>S2</td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td colspan="5">Identyfikator aparatu: <u>+P02-2P_P-V2</u></td><td colspan="19">Artykuł:</td></tr><tr><td>Przyłącze aparatu</td><td>Oznaczenie celu</td><td>Przyłącze celu</td><td>Nazwa kabla</td><td>Typ kabla</td><td>Numer / Kolor żyły</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td>S2</td><td>+P02-2P_P-V2</td><td></td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+FT1-A03</td><td>-X33:S2</td><td>RJ45_8</td><td></td><td>2</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td>S1</td><td>+P02-2P_P-V2</td><td></td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+FT1-A03</td><td>-X33:S1</td><td>RJ45_8</td><td></td><td>1</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+P02-2Q29</td><td>4</td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+P02-2P_P-V2</td><td>S2</td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+P02-2P_P-V2</td><td>S1</td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td colspan="5">Identyfikator aparatu: <u>+P02-2P_P-V3</u></td><td colspan="19">Artykuł:</td></tr><tr><td>Przyłącze aparatu</td><td>Oznaczenie celu</td><td>Przyłącze celu</td><td>Nazwa kabla</td><td>Typ kabla</td><td>Numer / Kolor żyły</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td>S2</td><td>+P02-2P_P-V3</td><td></td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+FT1-A03</td><td>-X34:S2</td><td>RJ45_9</td><td></td><td>2</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td>S1</td><td>+P02-2P_P-V3</td><td></td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+FT1-A03</td><td>-X34:S1</td><td>RJ45_9</td><td></td><td>1</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+P02-2Q29</td><td>6</td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+P02-2P_P-V3</td><td>S2</td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr><tr><td></td><td>+P02-2P_P-V3</td><td>S1</td><td></td><td></td><td>GY</td><td colspan="18"></td></tr></table>																								Identyfikator aparatu: <u>+P02-2P_P</u>					Artykuł: Komplet sensorów prądowych CRR1-S0																			Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły																			PE																								PE																								PE																								Identyfikator aparatu: <u>+P02-2P_P-V1</u>					Artykuł:																			Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły																			S2	+P02-2P_P-V1				GY																				+FT1-A03	-X32:S2	RJ45_7		2																			S1																									+P02-2Q29	2			GY																								GY																				+P02-2P_P-V1	S2			GY																			Identyfikator aparatu: <u>+P02-2P_P-V2</u>					Artykuł:																			Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły																			S2	+P02-2P_P-V2				GY																				+FT1-A03	-X33:S2	RJ45_8		2																			S1	+P02-2P_P-V2				GY																				+FT1-A03	-X33:S1	RJ45_8		1																				+P02-2Q29	4			GY																								GY																				+P02-2P_P-V2	S2			GY																				+P02-2P_P-V2	S1			GY																			Identyfikator aparatu: <u>+P02-2P_P-V3</u>					Artykuł:																			Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły																			S2	+P02-2P_P-V3				GY																				+FT1-A03	-X34:S2	RJ45_9		2																			S1	+P02-2P_P-V3				GY																				+FT1-A03	-X34:S1	RJ45_9		1																				+P02-2Q29	6			GY																								GY																				+P02-2P_P-V3	S2			GY																				+P02-2P_P-V3	S1			GY																		
Identyfikator aparatu: <u>+P02-2P_P</u>					Artykuł: Komplet sensorów prądowych CRR1-S0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Identyfikator aparatu: <u>+P02-2P_P-V1</u>					Artykuł:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S2	+P02-2P_P-V1				GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+FT1-A03	-X32:S2	RJ45_7		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	+P02-2Q29	2			GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+P02-2P_P-V1	S2			GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Identyfikator aparatu: <u>+P02-2P_P-V2</u>					Artykuł:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S2	+P02-2P_P-V2				GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+FT1-A03	-X33:S2	RJ45_8		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S1	+P02-2P_P-V2				GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+FT1-A03	-X33:S1	RJ45_8		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+P02-2Q29	4			GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+P02-2P_P-V2	S2			GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+P02-2P_P-V2	S1			GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Identyfikator aparatu: <u>+P02-2P_P-V3</u>					Artykuł:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S2	+P02-2P_P-V3				GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+FT1-A03	-X34:S2	RJ45_9		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S1	+P02-2P_P-V3				GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+FT1-A03	-X34:S1	RJ45_9		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+P02-2Q29	6			GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+P02-2P_P-V3	S2			GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	+P02-2P_P-V3	S1			GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<div><div><div>sprecher</div><div>automation</div></div><div><div>Sprecher Automation Polska Sp. z o.o.</div><div>ul. Łączna 4</div><div>58-100 Świdnica</div><div>Tel. +48 74 6390800, +48 74 6390801</div><div>info-pl@sprecher-automation.com</div><div>www.sprecher-automation.com</div></div></div>					<div>INWESTOR</div> <div><div><div><div></div></div><div>TAURON</div><div>DYSTRYBUCJA</div></div><div>ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków</div></div>					<div>UWAGI</div> <div>STKw-630/s/1X1,3X3d/060</div>					<div>OPRACOWAŁ</div> <div>Aleksandra Antoszkiewicz</div>					<div>SPRAWDZIŁ</div> <div>Michał Strzelewicz</div>					<div></div> <div>IMIĘ I NAZWISKO</div>					<div>03.11.2022</div> <div>DATA</div>					<div>NAZWA RYSUNKU:</div> <div>Plan podłączeń urządzeń +P02-2P_P +P02-2P_P-V1 +P02-2P_P-V2 +P02-2P_P-V3</div>					<div>MIĘJSCE INSTALACJI:</div> <div>2022_TYP15 -TLLL-D</div> <div>STRONA:</div> <div>+FT1/25</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Identyfikator aparatu: <u>+P03-3P_P</u>					Artykuł:
					Komplet sensorów prądowych CRR1-S0
P-złącze aparatu	Oznaczenie celu	P-złącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zry
PE					
PE					
PE					
Identyfikator aparatu: <u>+P03-3P_P-V1</u>					Artykuł:
P-złącze aparatu	Oznaczenie celu	P-złącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zry
S2	+P03-3P_P-V1				GY
	+FT1-A04	-X32-S2	RJ45_10		2
S1	+P03-3P_P-V1				GY
	+FT1-A04	-X32-S1	RJ45_10		1
	+P03-3Q29	2			GY
					GY
	+P03-3P_P-V1	S2			GY
	+P03-3P_P-V1	S1			GY
Identyfikator aparatu: <u>+P03-3P_P-V2</u>					Artykuł:
P-złącze aparatu	Oznaczenie celu	P-złącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zry
S2	+P03-3P_P-V2				GY
	+FT1-A04	-X33-S2	RJ45_11		2
S1	+P03-3P_P-V2				GY
	+FT1-A04	-X33-S1	RJ45_11		1
	+P03-3Q29	4			GY
					GY
	+P03-3P_P-V2	S2			GY
	+P03-3P_P-V2	S1			GY
Identyfikator aparatu: <u>+P03-3P_P-V3</u>					Artykuł:
P-złącze aparatu	Oznaczenie celu	P-złącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zry
S2	+P03-3P_P-V3				GY
	+FT1-A04	-X34-S2	RJ45_12		2
S1	+P03-3P_P-V3				GY
	+FT1-A04	-X34-S1	RJ45_12		1
	+P03-3Q29	6			GY
					GY
	+P03-3P_P-V3	S2			GY
	+P03-3P_P-V3	S1			GY



Identyfikator aparatu: +P04-4P_N						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1					GY	
	+P04-4P_N	1			GY	
2	+P04-4P_N	1			GY	
1	+P04-4P_N	2			GY	
	+P04-4P_N	2			GY	
	+P04-4P_N	1			GY	
2	+P04-4P_N				GY	
1					GY	
	+P04-4P_N	1			GY	
2	+P04-4P_N	1			GY	
1	+P04-4P_N	2			GY	
	+P04-4P_N	2			GY	
	+P04-4P_N	1			GY	
2	+P04-4P_N				GY	
1					GY	
	+P04-4P_N	1			GY	
2	+P04-4P_N	1			GY	
1	+P04-4P_N	2			GY	
	+P04-4P_N	1			GY	
2	+P04-4P_N				GY	
1	+P04-4P_N	1			GY	
	+P04-4P_N-L1U	1			GY	
	+P04-4P_N-L1U	A1			GY	
2	+P04-4P_N-L1U	2			GY	
	+P04-4P_N-L1U	N			GY	
1	+P04-4P_N	1			GY	
	+P04-4P_N-L2U				GY	
	+P04-4P_N-L2U	A2			GY	
2	+P04-4P_N-L2U	2			GY	
	+P04-4P_N-L2U	N			GY	
1	+P04-4P_N	1			GY	
	+P04-4P_N-L3U	1			GY	
	+P04-4P_N-L3U	A3			GY	
2	+P04-4P_N-L3U	2			GY	
	+P04-4P_N-L3U	N			GY	
1	+P04-4P_N	1			GY	
2	+P04-4P_N	1			GY	
1	+P04-4P_N	1			GY	
	+P04-4P_N	1			GY	
2	+P04-4P_N				GY	
1	+P04-4P_N	1			GY	
	+P04-4P_N	1			GY	
2	+P04-4P_N	1			GY	
1	+P04-4P_N	1			GY	
2	+P04-4P_N	1			GY	
1	+P04-4P_N	1			GY	
2	+P04-4P_N	1			GY	
1	+P04-4P_N	1			GY	
2	+P04-4P_N				GY	

Identyfikator aparatu: +P04-4P_N						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
	+P04-4P_N	2			GY	
	+P04-4P_N	2			GY	
					GY	
	+P04-4P_N-L1U	2			GY	
	+P04-4P_N	2			GY	
	+P04-4P_N	2			GY	
					GY	
	+P04-4P_N-L2U	2			GY	
	+P04-4P_N	2			GY	
	+P04-4P_N	2			GY	
					GY	
	+P04-4P_N-L3U	2			GY	
Identyfikator aparatu: +P04-4P_N-L1U						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
A1	+P04-4P_N	1			GY	
	+FT1-A02	-X42:A	RJ45_1		7	
N	+P04-4P_N	2			GY	
	+FT1-A02	-X42:N	RJ45_1		8	
1	+P04-4P_N	1			GY	
2	+P04-4P_N				GY	
	+P04-4P_N	2			GY	
Identyfikator aparatu: +P04-4P_N-L2U						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
A2	+P04-4P_N	1			GY	
	+FT1-A02	-X43:A	RJ45_2		7	
N	+P04-4P_N	2			GY	
	+FT1-A02	-X43:N	RJ45_2		8	
1	+P04-4P_N	1			GY	
2	+P04-4P_N				GY	
	+P04-4P_N	2			GY	
Identyfikator aparatu: +P04-4P_N-L3U						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
A3	+P04-4P_N	1			GY	
	+FT1-A02	-X44:A	RJ45_3		7	
N	+P04-4P_N	2			GY	
	+FT1-A02	-X44:N	RJ45_3		8	
1	+P04-4P_N	1			GY	
2	+P04-4P_N				GY	
	+P04-4P_N	2			GY	



Sprecher Automation Polska Sp. z o.o.  
ul. Łączna 4  
58-100 Świdnica  
Tel. +48 74 6390800, +48 74 6390801  
info-pl@sprecher-automation.com  
www.sprecher-automation.com



ul. Podgórska 25A,  
31-035 Kraków

INWESTOR  
UWAGI  
STKw-630/s/1X1,3X3d/060

OPRACOWAŁ

Aleksandra Antoszkiewicz

SPRAWDZIŁ

Michał Strzelewicz

IMIĘ I NAZWISKO

03.11.2022

DATA

NAZWA RYSUNKU:  
Plan podłączeń urządzeń +P04-4P\_N +P04-4P\_N-L1U  
+P04-4P\_N-L2U +P04-4P\_N-L3U

MIEJSCE INSTALACJI:  
2022\_TYP15  
-TLLL-D

STRONA:  
+FT1/27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
</																							

Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A01-b</b>					Artykuł: MC-3421 Moduł procesora
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły
-X4:1	+FT1-X24	1			GY
-X4:2					
-X4:3	+FT1-X24	4			GY
-X4:4					
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A01-c</b>					Artykuł: DI-3111 Moduł wejść
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły
-X1:1					
-X1:2	+FT1-X2	2			GY
-X1:3					
-X1:4	+FT1-A01-c	-X4:2			GY
-X2:1	+FT1-X3	1			GY
-X2:2					
-X2:3	+FT1-X3	2			GY
-X2:4					
-X3:1	+FT1-X3	3			GY
-X3:2					
-X3:3	+FT1-X3	4			GY
-X3:4					
-X4:1					
-X4:2	+FT1-A01-c	-X1:4			GY
-X4:3					
-X4:4					
-X5:1	+FT1-X3	5			GY
-X5:2					
-X5:3	+FT1-X3	6			GY
-X5:4					
-X6:1	+FT1-X3	7			GY
-X6:2					
-X6:3	+FT1-X3	8			GY
-X6:4					
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A02</b>					Artykuł: EDIR
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły
-X1:1	+FT1-X3	9	SYG_A02		1
-X1:2	+FT1-X3	10	SYG_A02		2
-X1:COM	+FT1-X2	3	SYG_A02		7
	+FT1-A02	-X5:COM	SYG_A02		7
-X2:COM					
-X2:P01					
-X2:P02					
-X3:+	+FT1-X24	2	ZAS_EDIR	YKY 3x0.75 mm2 G	1
	+FT1-A03	-X3:+			GY
-X3:-	+FT1-X24	5	ZAS_EDIR	YKY 3x0.75 mm2 G	2
	+FT1-A03	-X3:-			GY
-X3:PE	+FT1-XAC	14	ZAS_EDIR	YKY 3x0.75 mm2 G	PE
-X4:1					

Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A02</b>					Artykuł: EDIR
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły
-X4:2					
-X5:1	+FT1-X3	11	SYG_A02		3
-X5:2	+FT1-X3	12	SYG_A02		4
-X5:3	+FT1-X3	13	SYG_A02		5
-X5:4	+FT1-X3	14	SYG_A02		6
-X5:COM	+FT1-A02	-X1:COM	SYG_A02		7
	+FT1-A03	-X5:COM			GY
-X6:COM					
-X6:D01					
-X6:D02					
-X6:D03					
-X6:D04					
-X6:D05					
-X7:0					
-X7:1					
-X7:2					
-X7:3					
-X7:COM0					
-X7:COM1					
-X7:COM2					
-X7:COM3					
-X8:1					
-X8:2					
-X8:3					
-X8:COM					
-X9:1					
-X9:COM					
-X10:A					
-X10:B					
-X10:COM					
-X11:A					
-X11:B					
-X11:COM					
-X12:LAN					
-X31:S1					
-X31:S2					
-X32:S1	+P01-1P_P-V1	S1	RJ45_4		1
-X32:S2	+P01-1P_P-V1	S2	RJ45_4		2
-X33:S1	+P01-1P_P-V2	S1	RJ45_5		1
-X33:S2	+P01-1P_P-V2	S2	RJ45_5		2
-X34:S1	+P01-1P_P-V3	S1	RJ45_6		1
-X34:S2	+P01-1P_P-V3	S2	RJ45_6		2
-X41:A					
-X41:N					
-X42:A	+P04-4P_N-L1U	A1	RJ45_1		7
-X42:N	+P04-4P_N-L1U	N	RJ45_1		8
-X43:A	+P04-4P_N-L2U	A2	RJ45_2		7
-X43:N	+P04-4P_N-L2U	N	RJ45_2		8
-X44:A	+P04-4P_N-L3U	A3	RJ45_3		7
-X44:N	+P04-4P_N-L3U	N	RJ45_3		8
-X51:A					

Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A02</b>					Artykuł: EDIR
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły
-X51:N					
-X52:A	+FT1-A03	-X42:A			GY
-X52:N	+FT1-A03	-X42:N			GY
-X53:A	+FT1-A03	-X43:A			GY
-X53:N	+FT1-A03	-X43:N			GY
-X54:A	+FT1-A03	-X44:A			GY
-X54:N	+FT1-A03	-X44:N			GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A02-X4</b>					Artykuł:
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły
1	+FT1-A02_X21	1			GY
2	+FT1-A02_X21	2			GY
3	+FT1-A02_X21	3			GY
4	+FT1-A02_X21	4			GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A02-X7</b>					Artykuł:
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły
0	+FT1-A02_X22	I0			GY
1	+FT1-A02_X22	I1			GY
2	+FT1-A02_X22	I2			GY
3	+FT1-A02_X22	I3			GY
COM0	+FT1-A02_X22	S1			GY
COM1	+FT1-A02_X22	S1			GY
COM2	+FT1-A02_X22	S1			GY
COM3	+FT1-A02_X22	S1			GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A02-X8</b>					Artykuł:
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły
1	+FT1-A02_X23	U1			GY
2	+FT1-A02_X23	U2			GY
3	+FT1-A02_X23	U3			GY
COM	+FT1-A02_X23	N			GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A02-X9</b>					Artykuł:
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kolor żyły
0	+FT1-A02_X24	U0			GY
COM	+FT1-A02_X24	N			GY



Sprecher Automation Polska Sp. z o.o.  
ul. Łączna 4  
58-100 Świdnica  
Tel. +48 74 6390800, +48 74 6390801  
info-pl@sprecher-automation.com  
www.sprecher-automation.com



ul. Podgórska 25A,  
31-035 Kraków

UWAGI  
STKw-630/s/1X1,3X3d/060

OPRACOWAŁ

Aleksandra Antoszkiewicz

SPRAWDZIŁ

Michał Strzelewicz

IMIĘ I NAZWISKO

DATA

03.11.2022

NAZWA RYSUNKU:  
Plan podłączeń urządzeń +FT1-A01-b +FT1-A01-c  
+FT1-A02 +FT1-A02-X4 +FT1-A02-X7 +FT1-A02-X8  
+FT1-A02-X9

MIEJSCE INSTALACJI:  
2022\_TYP15  
-TLLL-D

STRONA:  
+FT1/29

Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A02-X21</b>					Artykuł:
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły
	+FT1-A03-X21				GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A02-X22</b>					Artykuł:
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły
	+FT1-A02_X22	IN			GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A02-X23</b>					Artykuł:
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły
	+FT1-A02_X23	IN			GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A02-X24</b>					Artykuł:
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły
	+FT1-A02_X24	IN			GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A02_X21</b>					Artykuł: 94.6.540.02 B 01
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły
1	+FT1-A02-X4	1			GY
2	+FT1-A02-X4	2			GY
3	+FT1-A02-X4	3			GY
4	+FT1-A02-X4	4			GY
IN	+FT1-A03_X21	IN			GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A02_X22</b>					Artykuł: 94.6.540.01 B 02
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły
I0	+FT1-A02-X7	0			GY
I1	+FT1-A02-X7	1			GY
I2	+FT1-A02-X7	2			GY
I3	+FT1-A02-X7	3			GY
IN	+FT1-A02-X22				GY
S1	+FT1-A02-X7	COM0			GY
S1	+FT1-A02-X7	COM1			GY
S1	+FT1-A02-X7	COM2			GY
S1	+FT1-A02-X7	COM3			GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A02_X23</b>					Artykuł: 94.6.540.06 A 02
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły
IN	+FT1-A02-X23				GY
N	+FT1-A02-X8	COM			GY
U1	+FT1-A02-X8	1			GY
U2	+FT1-A02-X8	2			GY

Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A02_X23</b>					Artykuł: 94.6.540.06 A 02
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły
U3	+FT1-A02-X8	3			GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A02_X24</b>					Artykuł: 94.6.540.06 A 02
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły
IN	+FT1-A02-X24				GY
N	+FT1-A02-X9	COM			GY
U0	+FT1-A02-X9	0			GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A03</b>					Artykuł: EDIR
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły
-X1:1	+FT1-X3	15	SYG_A03		1
-X1:2	+FT1-X3	16	SYG_A03		2
-X1:COM	+FT1-X2	4	SYG_A03		7
	+FT1-A03	-X5:COM	SYG_A03		7
-X2:COM					
-X2:P01					
-X2:P02					
-X3:+	+FT1-A02	-X3:+			GY
	+FT1-A04	-X3:+			GY
-X3:-	+FT1-A02	-X3:-			GY
	+FT1-A04	-X3:-			GY
-X3:PE	+FT1-XAC	14	ZAS_EDIR	YKY 3x0.75 mm2 G	PE
	+FT1-A04	-X3:PE			GY
-X4:1					
-X4:2					
-X5:1	+FT1-X3	17	SYG_A03		3
-X5:2	+FT1-X3	18	SYG_A03		4
-X5:3	+FT1-X3	19	SYG_A03		5
-X5:4	+FT1-X3	20	SYG_A03		6
-X5:COM	+FT1-A02	-X5:COM			GY
	+FT1-A03	-X1:COM	SYG_A03		7
-X6:COM					
-X6:D01					
-X6:D02					
-X6:D03					
-X6:D04					
-X6:D05					
-X7:0					
-X7:1					
-X7:2					
-X7:3					
-X7:COM0					
-X7:COM1					
-X7:COM2					
-X7:COM3					
-X8:1					
-X8:2					

Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A03</b>					Artykuł: EDIR
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły
-X8:3					
-X8:COM					
-X9:1					
-X9:COM					
-X10:A					
-X10:B					
-X10:COM					
-X11:A					
-X11:B					
-X11:COM					
-X12:LAN					
-X31:S1					
-X31:S2					
-X32:S1					
-X32:S2	+P02-2P_P-V1	S2	RJ45_7		2
-X33:S1	+P02-2P_P-V2	S1	RJ45_8		1
-X33:S2	+P02-2P_P-V2	S2	RJ45_8		2
-X34:S1	+P02-2P_P-V3	S1	RJ45_9		1
-X34:S2	+P02-2P_P-V3	S2	RJ45_9		2
-X41:A					
-X41:N					
-X42:A	+FT1-A02	-X52:A			GY
-X42:N	+FT1-A02	-X52:N			GY
-X43:A	+FT1-A02	-X53:A			GY
-X43:N	+FT1-A02	-X53:N			GY
-X44:A	+FT1-A02	-X54:A			GY
-X44:N	+FT1-A02	-X54:N			GY
-X51:A					
-X51:N					
-X52:A	+FT1-A04	-X42:A			GY
-X52:N	+FT1-A04	-X42:N			GY
-X53:A	+FT1-A04	-X43:A			GY
-X53:N	+FT1-A04	-X43:N			GY
-X54:A	+FT1-A04	-X44:A			GY
-X54:N	+FT1-A04	-X44:N			GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A03-X4</b>					Artykuł:
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły
1	+FT1-A03_X21	1			GY
2	+FT1-A03_X21	2			GY
3	+FT1-A03_X21	3			GY
4	+FT1-A03_X21	4			GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A03-X7</b>					Artykuł:
Przylączce aparatu	Oznaczenie celu	Przylączce celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły
0	+FT1-A03_X22	I0			GY



Sprecher Automation Polska Sp. z o.o.  
ul. Łączna 4  
58-100 Świdnica  
Tel. +48 74 6390800, +48 74 6390801  
info-pl@sprecher-automation.com  
www.sprecher-automation.com



ul. Podgórska 25A,  
31-035 Kraków

UWAGI  
STKw-630/s/1X1,3X3d/060

OPRACOWAŁ

Aleksandra Antoszkiewicz

SPRAWDZIŁ

Michał Strzelewicz

IMIĘ I NAZWISKO

03.11.2022

DATA

NAZWA RYSUNKU:  
Plan podłączeń urządzeń +FT1-A02-X21 +FT1-A02-X22  
+FT1-A02-X23 +FT1-A02-X24 +FT1-A02\_X21  
+FT1-A02\_X22 +FT1-A02\_X23 +FT1-A02\_X24 +FT1-A03  
+FT1-A03-X4 +FT1-A03-X7

MIEJSCE INSTALACJI:  
2022\_TYP15  
-TLLL-D

STRONA:  
+FT1/30

Identyfikator aparatu: <u>+FT1-A03-X7</u>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-A03_X22	I1			GY	
2	+FT1-A03_X22	I2			GY	
3	+FT1-A03_X22	I3			GY	
COM0	+FT1-A03_X22	S1			GY	
COM1	+FT1-A03_X22	S1			GY	
COM2	+FT1-A03_X22	S1			GY	
COM3	+FT1-A03_X22	S1			GY	
Identyfikator aparatu: <u>+FT1-A03-X8</u>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-A03_X23	U1			GY	
2	+FT1-A03_X23	U2			GY	
3	+FT1-A03_X23	U3			GY	
COM	+FT1-A03_X23	N			GY	
Identyfikator aparatu: <u>+FT1-A03-X9</u>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
0	+FT1-A03_X24	U0			GY	
COM	+FT1-A03_X24	N			GY	
Identyfikator aparatu: <u>+FT1-A03-X21</u>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
	+FT1-A02-X21				GY	
Identyfikator aparatu: <u>+FT1-A03-X22</u>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
	+FT1-A03_X22	IN			GY	
Identyfikator aparatu: <u>+FT1-A03-X23</u>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
	+FT1-A03_X23	IN			GY	
Identyfikator aparatu: <u>+FT1-A03-X24</u>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
	+FT1-A03_X24	IN			GY	

Identyfikator aparatu: <u>+FT1-A03_X21</u>						Artykuł: 94.6.540.02 B 01
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-A03-X4	1			GY	
2	+FT1-A03-X4	2			GY	
3	+FT1-A03-X4	3			GY	
4	+FT1-A03-X4	4			GY	
IN	+FT1-A02_X21	IN			GY	
Identyfikator aparatu: <u>+FT1-A03_X22</u>						Artykuł: 94.6.540.01 B 02
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
I0	+FT1-A03-X7	0			GY	
I1	+FT1-A03-X7	1			GY	
I2	+FT1-A03-X7	2			GY	
I3	+FT1-A03-X7	3			GY	
IN	+FT1-A03-X22				GY	
S1	+FT1-A03-X7	COM0			GY	
S1	+FT1-A03-X7	COM1			GY	
S1	+FT1-A03-X7	COM2			GY	
S1	+FT1-A03-X7	COM3			GY	
Identyfikator aparatu: <u>+FT1-A03_X23</u>						Artykuł: 94.6.540.06 A 02
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
IN	+FT1-A03-X23				GY	
N	+FT1-A03-X8	COM			GY	
U1	+FT1-A03-X8	1			GY	
U2	+FT1-A03-X8	2			GY	
U3	+FT1-A03-X8	3			GY	
Identyfikator aparatu: <u>+FT1-A03_X24</u>						Artykuł: 94.6.540.06 A 02
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
IN	+FT1-A03-X24				GY	
N	+FT1-A03-X9	COM			GY	
U0	+FT1-A03-X9	0			GY	
Identyfikator aparatu: <u>+FT1-A04</u>						Artykuł: EDIR
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
-X1:1	+FT1-X3	21	SYG_A04		1	
-X1:2	+FT1-X3	22	SYG_A04		2	
-X1.COM	+FT1-X2	5	SYG_A04		7	
	+FT1-A04	-X5:COM	SYG_A04		7	
-X2.COM						
-X2:P01						
-X2:P02						
-X3:+	+FT1-A03	-X3:+			GY	
-X3:-	+FT1-A03	-X3:-			GY	
-X3:PE	+FT1-A03	-X3:PE			GY	

Identyfikator aparatu: <u>+FT1-A04</u>						Artykuł: EDIR
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
-X4:1						
-X4:2						
-X5:1	+FT1-X3	23	SYG_A04		3	
-X5:2	+FT1-X3	24	SYG_A04		4	
-X5:3	+FT1-X3	25	SYG_A04		5	
-X5:4	+FT1-X3	26	SYG_A04		6	
-X5:COM	+FT1-A04	-X1:COM	SYG_A04		7	
-X6:COM						
-X6:D01						
-X6:D02						
-X6:D03						
-X6:D04						
-X6:D05						
-X7:0						
-X7:1						
-X7:2						
-X7:3						
-X7:COM0						
-X7:COM1						
-X7:COM2						
-X7:COM3						
-X8:1						
-X8:2						
-X8:3						
-X8:COM						
-X9:1						
-X9:COM						
-X10:A						
-X10:B						
-X10:COM						
-X11:A						
-X11:B						
-X11:COM						
-X12:LAN						
-X31:S1						
-X31:S2						
-X32:S1	+P03-3P_P-V1	S1	RJ45_10		1	
-X32:S2	+P03-3P_P-V1	S2	RJ45_10		2	
-X33:S1	+P03-3P_P-V2	S1	RJ45_11		1	
-X33:S2	+P03-3P_P-V2	S2	RJ45_11		2	
-X34:S1	+P03-3P_P-V3	S1	RJ45_12		1	
-X34:S2	+P03-3P_P-V3	S2	RJ45_12		2	
-X41:A						
-X41:N						
-X42:A	+FT1-A03	-X52:A			GY	
-X42:N	+FT1-A03	-X52:N			GY	
-X43:A	+FT1-A03	-X53:A			GY	
-X43:N	+FT1-A03	-X53:N			GY	
-X44:A	+FT1-A03	-X54:A			GY	



Sprecher Automation Polska Sp. z o.o.  
ul. Łączna 4  
58-100 Świdnica  
Tel. +48 74 6390800, +48 74 6390801  
info-pl@sprecher-automation.com  
www.sprecher-automation.com



ul. Podgórska 25A,  
31-035 Kraków

INWESTOR  
STKw-630/s/1X1,3X3d/060

OPRACOWAŁ Aleksandra Antoszkiewicz

SPRAWDZIŁ Michał Strzelewicz

IMIĘ I NAZWISKO

03.11.2022

DATA

NAZWA RYSUNKU:  
Plan podłączeń urządzeń +FT1-A03-X7 +FT1-A03-X8  
+FT1-A03-X9 +FT1-A03-X21 +FT1-A03-X22  
+FT1-A03-X23 +FT1-A03-X24 +FT1-A03\_X21  
+FT1-A03\_X22 +FT1-A03\_X23 +FT1-A03\_X24 +FT1-A04

MIEJSCE INSTALACJI:  
2022\_TYP15  
-TLLL-D

STRONA:  
+FT1/31

Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A04</b>						Artykuł: EDIR
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
-X44.N	+FT1-A03	-X54.N				GY
-X51.A						
-X51.N						
-X52.A						
-X52.N						
-X53.A						
-X53.N						
-X54.A						
-X54.N						
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A04-X4</b>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-A04_X21	1				GY
2	+FT1-A04_X21	2				GY
3	+FT1-A04_X21	3				GY
4	+FT1-A04_X21	4				GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A04-X7</b>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
0	+FT1-A04_X22	I0				GY
1	+FT1-A04_X22	I1				GY
2	+FT1-A04_X22	I2				GY
3	+FT1-A04_X22	I3				GY
COM0	+FT1-A04_X22	S1				GY
COM1	+FT1-A04_X22	S1				GY
COM2	+FT1-A04_X22	S1				GY
COM3	+FT1-A04_X22	S1				GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A04-X8</b>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-A04_X23	U1				GY
2	+FT1-A04_X23	U2				GY
3	+FT1-A04_X23	U3				GY
COM	+FT1-A04_X23	N				GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A04-X9</b>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
0	+FT1-A04_X24	U0				GY
COM	+FT1-A04_X24	N				GY

Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A04-X22</b>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A04-X21</b>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
	+FT1-A04_X22	IN				GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A04-X23</b>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
	+FT1-A04_X23	IN				GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A04-X24</b>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
	+FT1-A04_X24	IN				GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A04_X21</b>						Artykuł: 94.6.540.02 B 01
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-A04-X4	1				GY
2	+FT1-A04-X4	2				GY
3	+FT1-A04-X4	3				GY
4	+FT1-A04-X4	4				GY
IN						
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A04_X22</b>						Artykuł: 94.6.540.01 B 02
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
I0	+FT1-A04-X7	0				GY
I1	+FT1-A04-X7	1				GY
I2	+FT1-A04-X7	2				GY
I3	+FT1-A04-X7	3				GY
IN	+FT1-A04-X22					GY
S1	+FT1-A04-X7	COM0				GY
S1	+FT1-A04-X7	COM1				GY
S1	+FT1-A04-X7	COM2				GY
S1	+FT1-A04-X7	COM3				GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A04_X23</b>						Artykuł: 94.6.540.06 A 02
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
IN	+FT1-A04-X23					GY
N	+FT1-A04-X8	COM				GY
U1	+FT1-A04-X8	1				GY
U2	+FT1-A04-X8	2				GY
U3	+FT1-A04-X8	3				GY

Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A04_X24</b>						Artykuł: 94.6.540.06 A 02
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
IN	+FT1-A04-X24					GY
N	+FT1-A04-X9	COM				GY
U0	+FT1-A04-X9	0				GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-A10</b>						Artykuł: Modem Tetra
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
+	+FT1-F1	2				GY
-	+FT1-F384	4				GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-B41</b>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-G6	-1:+				GY
2	+FT1-G6	-2:-				GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-E1</b>						Artykuł: SM30
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
L	+FT1-S80	1				GY
N	+FT1-XAC	9				GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-E10</b>						Artykuł: EDS-205
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
-V:+	+FT1-X24	2	ZAS_E10	YKY 3x0.75 mm2 G	1	
-V:-	+FT1-X24	5	ZAS_E10	YKY 3x0.75 mm2 G	2	
-V:PE	+FT1-XAC	14	ZAS_E10	YKY 3x0.75 mm2 G	PE	
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-F1</b>						Artykuł: Fabryczny bezpiecznik TETRA na przewodzie
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-F384	2				GY
2	+FT1-A10	+				GY
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-F33</b>						Artykuł: 16A 30mA
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-XAC	3				GY
2	+FT1-X	1				GY
3	+FT1-XAC	8				GY
4	+FT1-X	2				GY



Sprecher Automation Polska Sp. z o.o.  
ul. Łączna 4  
58-100 Świdnica  
Tel. +48 74 6390800, +48 74 6390801  
info-pl@sprecher-automation.com  
www.sprecher-automation.com



ul. Podgórska 25A,  
31-035 Kraków

UWAGI  
STKw-630/s/1X1,3X3d/060

OPRACOWAŁ

Aleksandra Antoszkiewicz

SPRAWDZIŁ

Michał Strzelewicz

IMIĘ I NAZWISKO

DATA

03.11.2022

NAZWA RYSUNKU:  
Plan podłączeń urządzeń +FT1-A04 +FT1-A04-X4  
+FT1-A04-X7 +FT1-A04-X8 +FT1-A04-X9 +FT1-A04-X22  
+FT1-A04-X23 +FT1-A04-X24 +FT1-A04\_X21  
+FT1-A04\_X22 +FT1-A04\_X23 +FT1-A04\_X24 +FT1-A10  
+FT1-B41 +FT1-E1 +FT1-E10 +FT1-F1 +FT1-F33

MIEJSCE INSTALACJI:  
2022\_TYP15  
-TLLL-D

STRONA:  
+FT1/32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Identyfikator aparatu: <b>+FT1-F331</b>						Artykuł: LTS-10B-1
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-Q61	2			GY	
2	+FT1-XAC	2			GY	
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-F332</b>						Artykuł: LTS-6B-1
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-XAC	3			GY	
2	+FT1-XAC	4			GY	
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-F381</b>						Artykuł: LTS-25C-2
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-G6	-BAT:+			GY	
2	+FT1-G5.1	+			GY	
3	+FT1-G6	-BAT:-			GY	
4	+FT1-G5.2	-			GY	
11						
12	+FT1-F382	14			GY	
14	+FT1-X1	2			GY	
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-F382</b>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
11						
12	+FT1-F384	14			GY	
14	+FT1-F381	12			GY	
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-F383</b>						Artykuł: LTS-6C-2
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-G6	-WY2:+			GY	
2	+FT1-X24	1			GY	
3	+FT1-G6	-WY2:-			GY	
4	+FT1-X24	4			GY	
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-F384</b>						Artykuł: LTS-10C-2
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-G6	-WY3:+			GY	
2	+FT1-F1	1			GY	
3	+FT1-G6	-WY3:-			GY	
4	+FT1-A10	-			GY	
11						
12	+FT1-X3	1			GY	
14	+FT1-F382	12			GY	

Identyfikator aparatu: <b>+FT1-G5.1</b>						Artykuł: SBL-18Ah-12V
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
+	+FT1-F381	2			GY	
-	+FT1-G5.2	+			GY	
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-G5.2</b>						Artykuł: SBL-18Ah-12V
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
+	+FT1-G5.1	-			GY	
-	+FT1-F381	4			GY	
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-G6</b>						Artykuł: ZEM100 DBS
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-G6	5			GY	
	+FT1-G6	7			GY	
2	+FT1-X3	7			GY	
3	+FT1-G6	7			GY	
4	+FT1-X3	4			GY	
5	+FT1-X1	2			GY	
	+FT1-G6	1			GY	
6	+FT1-X3	2			GY	
7	+FT1-G6	1			GY	
	+FT1-G6	3			GY	
8	+FT1-X3	3			GY	
L	+FT1-XAC	2			GY	
N	+FT1-XAC	7			GY	
PE	+FT1-XAC	12			GY	
-1:+	+FT1-B41	1			GY	
-2:-	+FT1-B41	2			GY	
-BAT:+	+FT1-F381	1			GY	
-BAT:-	+FT1-F381	3			GY	
-WY1:+						
-WY1:-						
-WY2:+	+FT1-F383	1			GY	
-WY2:-	+FT1-F383	3			GY	
-WY3:+	+FT1-F384	1			GY	
-WY3:-	+FT1-F384	3			GY	
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-HX1</b>						Artykuł: 2835 600LED IP20
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-S90	2			GY	
2	+FT1-X24	6			GY	
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-PE</b>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
	+FT1-XAC	14			GY	

Identyfikator aparatu: <b>+FT1-Prześciowy adapter okablowania</b>						Artykuł:
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
24VDC						
+24V	+FT1-X1	3			GY	
GND	+FT1-X2	3			GY	
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-Q61</b>						Artykuł: 20 A L+N
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-XAC	1			GY	
2	+FT1-F331	1			GY	
	+FT1-XAC	3			GY	
3	+FT1-XAC	6			GY	
4	+FT1-XAC	7			GY	
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-S80</b>						Artykuł: CV-RC
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
A1	+FT1-XAC	4			GY	
1	+FT1-E1	L			GY	
A2	+FT1-XAC	5			GY	
3	+FT1-W1	1			GY	
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-S90</b>						Artykuł: LSM-02
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-X24	3			GY	
2	+FT1-HX1	1			GY	
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-W1</b>						Artykuł: PD90B-220
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-S80	3			GY	
2	+FT1-XAC	10			GY	
Identyfikator aparatu: <b>+FT1-X</b>						Artykuł: GW-TH35
Przyłącze aparatu	Oznaczenie celu	Przyłącze celu	Nazwa kabla	Typ kabla	Numer / Kod zły	
1	+FT1-F33	2			GY	
2	+FT1-F33	4			GY	
PE	+FT1-XAC	13			GY	

Plan zacisków

+Pole nr 1-X1				
Oznaczenie celu			Tekst funkcyjny	Oznaczenie celu
	31		+sygnał wspólny + 24V DC	-X1:5
-X3:12	32		Pole nr 1 - Rozłącznik Wyłączony	
	33		Pole nr 1 - Rozłącznik Wyłączony	
-X3:11	34		Pole nr 1 - Rozłącznik Załączony	
	43		Rozdzielnica nN Rozłącznik Główny Wyłączony	
-X3:14	44		Pole nr 1 - Odłączniko-Uziemnik Poz. Uziemiony	
	45		Rozdzielnica nN Rozłącznik Główny Załączony	
-X3:13	46		Pole nr 1 - Odłączniko-Uziemnik Poz. Praca	

+Pole nr 2-X1				
Oznaczenie celu			Tekst funkcyjny	Oznaczenie celu
	31		+sygnał wspólny + 24V DC	-X1:6
-X3:18	32		Pole nr 2 - Rozłącznik Wyłączony	
	33		Pole nr 2 - Rozłącznik Wyłączony	
-X3:17	34		Pole nr 2 - Rozłącznik Załączony	
	43		Rezerwa	
-X3:20	44		Pole nr 2 - Odłączniko-Uziemnik Poz. Uziemiony	
	45		Rezerwa	
-X3:19	46		Pole nr 2 - Odłączniko-Uziemnik Poz. Praca	

+Pole nr 3-X1				
Oznaczenie celu			Tekst funkcyjny	Oznaczenie celu
	31		+sygnał wspólny + 24V DC	-X1:7
-X3:24	32		Pole nr 3 - Rozłącznik Wyłączony	
	33		Pole nr 3 - Rozłącznik Wyłączony	
-X3:23	34		Pole nr 3 - Rozłącznik Załączony	
	43		Rezerwa	
-X3:26	44		Pole nr 3 - Odłączniko-Uziemnik Poz. Uziemiony	
	45		Rezerwa	
-X3:25	46		Pole nr 3 - Odłączniko-Uziemnik Poz. Praca	



Plan zacisków

+RPW-X				
Oznaczenie celu			Tekst funkcyjny	Oznaczenie celu
-XAC:1	⊙	L	L	
-XAC:6	⊙	N	N	
-XAC:11	⊙	PE	PE	
+RPW-X1				
Oznaczenie celu			Tekst funkcyjny	Oznaczenie celu
+RPW-H2:5	⊙	26	Zadziałanie/uszkodzenie zabezpieczenia autonomicznego WIC1	-X1:4
-X3:6	⊙	27	Zadziałanie/uszkodzenie zabezpieczenia autonomicznego WIC1	+RPW-H2:6
+Rozdzielnica_nN-Q				
Oznaczenie celu			Tekst funkcyjny	Oznaczenie celu
-X1:4	⊙	13	Rozdzielnica nN Rozłącznik Główny Załączony	
	⊙	14	Rozdzielnica nN Rozłącznik Główny Załączony	-X3:9
	⊙	23	Rozdzielnica nN Rozłącznik Główny Wylączony	
	⊙	24	Rozdzielnica nN Rozłącznik Główny Wylączony	-X3:10
-X1				
Oznaczenie celu			Tekst funkcyjny	Oznaczenie celu
	⊙	1	+24V DC	-X24:3
-F381:14	⊙	2	Uszkodzenie w obwodach DC	-G6:5
-Przejściowy adapter okablowania:2	⊙	3	Uszkodzenie sondy	+RPW-S71:2
+RPW-X1:26	⊙	4	Zadziałanie/uszkodzenie zabezpieczenia autonomicznego WIC1	+Rozdzielnica_nN-Q:13
+Pole nr 1-X1:31	⊙	5	Rozdzielnica nN Rozłącznik Główny Wylączony	
+Pole nr 2-X1:31	⊙	6	Rezerwa	
+Pole nr 3-X1:31	⊙	7	Rezerwa	
-X2				
Oznaczenie celu			Tekst funkcyjny	Oznaczenie celu
	⊙	1	-24V DC	-X24:6
	⊙	2		-A01-c:-X1:2

Plan zacisków

			-X2					
Oznaczenie celu						Tekst funkcyjny		
						Oznaczenie celu		
-A02:-X1:COM	3		Rezerwa			-Prześciłowy adapter okablowania:GND		
-A03:-X1:COM	4		Rezerwa					
-A04:-X1:COM	5		Rezerwa					
			-X3					
Oznaczenie celu						Tekst funkcyjny		
						Oznaczenie celu		
-F384:12	1		Uszkodzenie w obwodach DC			-A01-c:-X2:1		
-G6:6	2		Prostownik uszkodzony			-A01-c:-X2:3		
-G6:8	3		Bateria akumulatorów -obniżone napięcie U<			-A01-c:-X3:1		
-G6:4	4		Uszkodzenie sondy			-A01-c:-X3:3		
+RPW-S72:1	5		Otwarcie drzwi stacji			-A01-c:-X5:1		
+RPW-X1:27	6		Zadziałanie/uszkodzenie zabezpieczenia autonomicznego WIC1			-A01-c:-X5:3		
-G6:2	7		Bateria akumulatorów -brak ciągłości w obwodzie			-A01-c:-X6:1		
	8		Rezerwa			-A01-c:-X6:3		
+Rozdzielnica_nN-Q:14	9		Rozdzielnica nN Rozłącznik Główny Załączony			-A02:-X1:1		
+Rozdzielnica_nN-Q:24	10		Rozdzielnica nN Rozłącznik Główny Wylączony			-A02:-X1:2		
+Pole nr 1-X1:34	11		Pole nr 1 - Rozłącznik Załączony			-A02:-X5:1		
+Pole nr 1-X1:32	12		Pole nr 1 - Rozłącznik Wylączony			-A02:-X5:2		
+Pole nr 1-X1:46	13		Pole nr 1 - Odłączniko-Uziemnik Poz. Praca			-A02:-X5:3		
+Pole nr 1-X1:44	14		Pole nr 1 - Odłączniko-Uziemnik Poz. Uziemiony			-A02:-X5:4		
	15		Rezerwa			-A03:-X1:1		
	16		Rezerwa			-A03:-X1:2		
+Pole nr 2-X1:34	17		Pole nr 2 - Rozłącznik Załączony			-A03:-X5:1		
+Pole nr 2-X1:32	18		Pole nr 2 - Rozłącznik Wylączony			-A03:-X5:2		
+Pole nr 2-X1:46	19		Pole nr 2 - Odłączniko-Uziemnik Poz. Praca			-A03:-X5:3		
+Pole nr 2-X1:44	20		Pole nr 2 - Odłączniko-Uziemnik Poz. Uziemiony			-A03:-X5:4		
	21		Rezerwa			-A04:-X1:1		
	22		Rezerwa			-A04:-X1:2		
+Pole nr 3-X1:34	23		Pole nr 3 - Rozłącznik Załączony			-A04:-X5:1		
+Pole nr 3-X1:32	24		Pole nr 3 - Rozłącznik Wylączony			-A04:-X5:2		
+Pole nr 3-X1:46	25		Pole nr 3 - Odłączniko-Uziemnik Poz. Praca			-A04:-X5:3		
+Pole nr 3-X1:44	26		Pole nr 3 - Odłączniko-Uziemnik Poz. Uziemiony			-A04:-X5:4		

Plan zacisków

-X24

Oznaczenie celu			Tekst funkcyjny	Oznaczenie celu
-A01-b;-X4:1	<div></div>	1	+24V DC	-F383:2
-A02;-X3:+	<div></div>	2	+24V DC	-E10;-V:+
-S90:1	<div></div>	3	+24V DC	-X1:1
-A01-b;-X4:3	<div></div>	4	-24V DC	-F383:4
-A02;-X3:-	<div></div>	5	-24V DC	-E10;-V:-
-HX1:2	<div></div>	6	-24V DC	-X2:1

-XAC

Oznaczenie celu			Tekst funkcyjny	Oznaczenie celu
-Q61:1	<div></div>	1	L	+RPW-X:L
-G6:L	<div></div>	2		-F331:2
-F33:1	<div></div>	3		-Q61:2
	<div></div>			-F332:1
-S80:A1	<div></div>	4		-F332:2
-S80:A2	<div></div>	5		
-Q61:3	<div></div>	6	N	+RPW-X:N
-G6:N	<div></div>	7		-Q61:4
-F33:3	<div></div>	8		
	<div></div>	9		-E1:N
	<div></div>	10		-W1:2
	<div></div>	11		+RPW-X:PE
-G6:PE	<div></div>	12		
-X:PE	<div></div>	13		
-PE	<div></div>	14		-A02;-X3:PE
-E10;-V:PE	<div></div>			-A03;-X3:PE

Typ kabla:

Liczba wolnych żył:0

Długość:

Uwaga:



Typ kabla:

Liczba wolnych żył:0

Długość:

Uwaga:



Typ kabla:

Liczba wolnych żył:0

Długość:

Uwaga:



Typ kabla:

Liczba wolnych żył:0

Długość:

Uwaga:



Typ kabla:

Liczba wolnych żył:0

Długość:

Uwaga:





Typ kabla:

Liczba wolnych żył:0

Długość:

Uwaga:



Typ kabla:

Liczba wolnych żył:0

Długość:

Uwaga:



Typ kabla:

Liczba wolnych żył:0

Długość:

Uwaga:



Typ kabla:

Liczba wolnych żył:0

Długość:

Uwaga:



Plan kabli

Typ kabla:

Liczba wolnych żył:0

Długość:

Uwaga:

Plasowanie

Oznaczenie celu od

Oznaczenie celu do

Plasowanie

+FT1/17

+P03-3P\_P-V1:S1

+FT1/17


+P03-3P\_P-V1:S2

+FT1-A04:-X32:S1

+FT1-A04:-X32:S2

+FT1/17

+FT1/17



Typ kabla:

Liczba wolnych żył:0

Długość:

Uwaga:



Plan kabli

Typ kabla:

Liczba wolnych żył:0

Długość:

Uwaga:

Plasowanie

Oznaczenie celu od

Oznaczenie celu do

Plasowanie

+FT1/17

+P03-3P\_P-V3:S1

+FT1/17


+P03-3P\_P-V3:S2

+FT1-A04:-X34:S1

+FT1-A04:-X34:S2

+FT1/17

+FT1/17



Sprecher Automation Polska Sp. z o.o.  
ul. Łączna 4  
58-100 Świdnica  
Tel. +48 74 6390800, +48 74 6390801  
info-pl@sprecher-automation.com  
www.sprecher-automation.com



ul. Podgórska 25A,  
31-035 Kraków

INWESTOR  
UWAGI  
STKw-630/s/ 1X1,3X3d/060

OPRACOWAŁ Aleksandra Antoszkiewicz

SPRAWDZIŁ Michał Strzelewicz

IMIĘ I NAZWISKO

03.11.2022

NAZWA RYSUNKU:  
Rozszycie kabla RJ45\_12

DATA

MIEJSCE INSTALACJI:  
2022\_TYP15  
-TLLL-D


STRONA:  
+FT1/49

Typ kabla:

Liczba wolnych żył:0

Długość:

Uwaga:






Typ kabla:

Liczba wolnych żył:0

Długość:

Uwaga:




Plan kabli

Typ kabla:

Liczba wolnych żył:0

Długość:

Uwaga:




Typ kabla:YKY 3x2,5mm<sup>2</sup>

Liczba wolnych żył:0

Długość:

Uwaga:



Plan kabli

Typ kabla:YKY 3x0.75 mm2 G

Liczba wolnych żył:0

Długość:

Uwaga:




Plan kabli

Typ kabla:YKY 3x0.75 mm2 G

Liczba wolnych żył:0


Długość:


Uwaga:



Lista połączeń

F27\_003\_lista\_polaczen\_sprecher

Oznaczenie przyłącza	od		do
	-F331:2	GY	-XAC:2
	-F331:1	GY	-Q61:2
	-Q61:2	GY	-XAC:3
	-F332:1	GY	-XAC:3
	-Q61:1	GY	-XAC:1
	-Q61:4	GY	-XAC:7
	-Q61:3	GY	-XAC:6
	-F33:2	GY	-X:1
	-F33:1	GY	-XAC:3
	-F33:4	GY	-X:2
	-F33:3	GY	-XAC:8
	-XAC:8	GY	-XAC:10
	-X:PE	GY	-XAC:13
	-PE	GY	-XAC:14
	-E1:N	GY	-XAC:9
	-E1:L	GY	-S80:1
	-S80:A1	GY	-XAC:4
	-F332:2	GY	-XAC:4
	-W1:2	GY	-XAC:10
	-S80:3	GY	-W1:1
	-S80:A2	GY	-XAC:5
	-G6:L	GY	-XAC:2
	-G6:N	GY	-XAC:7
	-G6:PE	GY	-XAC:12
	-A01-b:-X4:1	GY	-X24:1
	-F383:2	GY	-X24:1
	-X24:1	GY	-X24:2
	-F383:1	GY	-G6:-WY2:+
	-A01-b:-X4:3	GY	-X24:4
	-F383:4	GY	-X24:4
	-X24:4	GY	-X24:5
	-F383:3	GY	-G6:-WY2:-
	-A02:-X3:+	GY	-A03:-X3:+
	-A03:-X3:+	GY	-A04:-X3:+
	-X24:2	GY	-X24:3
	-X1:1	GY	-X24:3
	-A03:-X3:PE	GY	-A04:-X3:PE

Oznaczenie przyłącza	od		do
	-A02:-X3:-	GY	-A03:-X3:-
	-A03:-X3:-	GY	-A04:-X3:-
	-X24:5	GY	-X24:6
	-X2:1	GY	-X24:6
	-A10:+	GY	-F1:2
	-F1:1	GY	-F384:2
	-F384:1	GY	-G6:-WY3:+
	-A10:-	GY	-F384:4
	-F384:3	GY	-G6:-WY3:-
	-G5.1:-	GY	-G5.2:+
	-F381:2	GY	-G5.1:+
	-F381:1	GY	-G6:-BAT:+
	-F381:4	GY	-G5.2:-
	-F381:3	GY	-G6:-BAT:-
	-HX1:1	GY	-S90:2
	-S90:1	GY	-X24:3
	-HX1:2	GY	-X24:6
	-Prześciowy adapter okablowania:GND	GY	-X2:3
	-Prześciowy adapter okablowania:+24V	GY	-X1:3
	-X1:1	GY	-X1:2
	-X2:1	GY	-X2:2
	-B41:1	GY	-G6:-1:+
	-B41:2	GY	-G6:-2:-
	-A01-c:-X1:2	GY	-X2:2
	-A01-c:-X1:4	GY	-A01-c:-X4:2
	-A01-c:-X2:1	GY	-X3:1
	-F384:12	GY	-X3:1
	-F382:12	GY	-F384:14
	-F381:12	GY	-F382:14
	-F381:14	GY	-X1:2
	-X1:2	GY	-X1:3
	-G6:5	GY	-X1:2
	-G6:1	GY	-G6:5
	-G6:1	GY	-G6:7
	-G6:3	GY	-G6:7
	-A01-c:-X2:3	GY	-X3:2
	-G6:6	GY	-X3:2



Sprecher Automation Polska Sp. z o.o.  
ul. Łączna 4  
58-100 Świdnica  
Tel. +48 74 6390800, +48 74 6390801  
info-pl@sprecher-automation.com  
www.sprecher-automation.com



ul. Podgórska 25A,  
31-035 Kraków

INWESTOR  
STKw-630/s/1X1,3X3d/060

OPRACOWAŁ Aleksandra Antoszkiewicz

SPRAWDZIŁ Michał Strzelewicz

IMIĘ I NAZWISKO

03.11.2022

NAZWA RYSUNKU:  
Lista połączeń : -


DATA

MIEJSCE INSTALACJI:  
2022\_TYP15  
-TLLL-D

STRONA:  
+FT1/56

Lista połączeń

Oznaczenie przyłącza	od		do
	-G6:2	GY	-X3:7
	-A01-c:-X3:1	GY	-X3:3
	-G6:8	GY	-X3:3
	-A01-c:-X3:3	GY	-X3:4
	-G6:4	GY	-X3:4
	-X1:3	GY	-X1:4
	-A01-c:-X5:1	GY	-X3:5
	+RPW-S72:1	GY	-X3:5
	+RPW-S71:1	GY	+RPW-S72:2
	+RPW-S71:2	GY	-X1:3
	-A01-c:-X5:3	GY	-X3:6
	+RPW-X1:27	GY	-X3:6
	+RPW-H2:6	GY	+RPW-X1:27
	+RPW-H2:5	GY	+RPW-X1:26
	+RPW-X1:26	GY	-X1:4
	-X1:4	GY	-X1:5
	+Pole nr 1-X1:31	GY	-X1:5
	+Pole nr 1-X1:31	GY	+Pole nr 1-X1:33
	+Pole nr 1-X1:33	GY	+Pole nr 1-X1:45
	+Pole nr 1-X1:43	GY	+Pole nr 1-X1:45
	-X1:4	GY	+Rozdzielnica_nN-Q:13
	+Rozdzielnica_nN-Q:13	GY	+Rozdzielnica_nN-Q:23
	-A01-c:-X6:1	GY	-X3:7
	-A01-c:-X6:3	GY	-X3:8
	+Pole nr 1-X1:34	GY	-X3:11
	+Pole nr 1-X1:32	GY	-X3:12
	+Pole nr 1-X1:46	GY	-X3:13
	-X3:9	GY	+Rozdzielnica_nN-Q:14
	+Pole nr 1-X1:44	GY	-X3:14
	-X3:10	GY	+Rozdzielnica_nN-Q:24
	-A02:-X5:COM	GY	-A03:-X5:COM
	+Pole nr 2-X1:34	GY	-X3:17
	+Pole nr 2-X1:32	GY	-X3:18
	+Pole nr 2-X1:46	GY	-X3:19
	+Pole nr 2-X1:44	GY	-X3:20
	+Pole nr 2-X1:43	GY	+Pole nr 2-X1:45
	+Pole nr 2-X1:33	GY	+Pole nr 2-X1:45

Oznaczenie przyłącza	od		do
	+Pole nr 2-X1:31	GY	+Pole nr 2-X1:33
	+Pole nr 2-X1:31	GY	-X1:6
	+Pole nr 3-X1:34	GY	-X3:23
	+Pole nr 3-X1:32	GY	-X3:24
	+Pole nr 3-X1:46	GY	-X3:25
	+Pole nr 3-X1:44	GY	-X3:26
	+Pole nr 3-X1:43	GY	+Pole nr 3-X1:45
	+Pole nr 3-X1:33	GY	+Pole nr 3-X1:45
	+Pole nr 3-X1:31	GY	+Pole nr 3-X1:33
	+Pole nr 3-X1:31	GY	-X1:7
	L1	GY	+P04-4Q19:2
	L1	GY	+P04-4P_N:1
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N:1
	+P04-4Q19:1	GY	+P04-4Q39:2
	L1	GY	+P04-4Q39:1
		GY	+P04-4Q39:3
	L2	GY	+P04-4Q19:4
	L2	GY	+P04-4P_N:1
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N:1
	+P04-1Q39:5	GY	+P04-4Q19:3
	L2	GY	+P04-1Q39:4
		GY	+P04-1Q39:6
	L3	GY	+P04-4Q19:6
	L3	GY	+P04-4P_N:1
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N:1
	+P04-1Q39:8	GY	+P04-4Q19:5
	L3	GY	+P04-1Q39:7
		GY	+P04-1Q39:9
	N	GY	+P04-4P_N
	N	GY	+P04-4P_N
	N	GY	+P04-4P_N
	N	GY	N
	+P04-4P_N	GY	+P04-4P_N:2
	+P04-4P_N	GY	+P04-4P_N:2
	+P04-4P_N	GY	+P04-4P_N-L3U:2
	+P04-4P_N:2	GY	+P04-4P_N-L3U:2
	+P04-4P_N:2	GY	+P04-4P_N-L3U:N



Sprecher Automation Polska Sp. z o.o.  
ul. Łączna 4  
58-100 Świdnica  
Tel. +48 74 6390800, +48 74 6390801  
info-pl@sprecher-automation.com  
www.sprecher-automation.com



ul. Podgórska 25A,  
31-035 Kraków

INWESTOR  
UWAGI  
STKw-630/s/1X1,3X3d/060

OPRACOWAŁ  
Aleksandra Antoszkiewicz

SPRAWDZIŁ  
Michał Strzelewicz

IMIĘ I NAZWISKO

03.11.2022

DATA


NAZWA RYSUNKU:  
Lista połączeń : -


MIEJSCE INSTALACJI:  
2022\_TYP15  
-TLLL-D

STRONA:  
+FT1/57

Lista połączeń

F27\_003\_lista\_polaczen\_sprecher

Oznaczenie przyłącza	od		do
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N:2
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N:2
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N:1
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N:1
	+P04-4P_N	GY	+P04-4P_N:2
	+P04-4P_N	GY	+P04-4P_N:2
	+P04-4P_N	GY	+P04-4P_N-L2U:2
	+P04-4P_N:2	GY	+P04-4P_N-L2U:2
	+P04-4P_N:2	GY	+P04-4P_N-L2U:N
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N:2
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N:2
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N:1
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N:1
	+P04-4P_N	GY	+P04-4P_N:2
	+P04-4P_N	GY	+P04-4P_N:2
	+P04-4P_N	GY	+P04-4P_N-L1U:2
	+P04-4P_N:2	GY	+P04-4P_N-L1U:2
	+P04-4P_N:2	GY	+P04-4P_N-L1U:N
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N:2
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N:2
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N:1
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N:1
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N-L3U:1
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N-L3U:A3
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N-L2U:1
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N-L2U:A2
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N-L1U:1
	+P04-4P_N:1	GY	+P04-4P_N-L1U:A1
	L1	GY	+P01-1P_P-V1
	+P01-1P_P-V1	GY	+P01-1Q29:2
	+P01-1Q29:1	GY	+P01-1Q39:2
	L1	GY	+P01-1Q39:1
	+P01-1P_P-V1	GY	+P01-1P_P-V1:S1
	+P01-1P_P-V1	GY	+P01-1P_P-V1:S2
		GY	+P01-1Q39:3
	L2	GY	+P01-1P_P-V2
	+P01-1P_P-V2	GY	+P01-1Q29:4

Oznaczenie przyłącza	od		do
	+P01-1Q29:3	GY	+P01-1Q39:5
	L2	GY	+P01-1Q39:4
	+P01-1P_P-V2	GY	+P01-1P_P-V2:S1
	+P01-1P_P-V2	GY	+P01-1P_P-V2:S2
		GY	+P01-1Q39:6
	L3	GY	+P01-1P_P-V3
	+P01-1P_P-V3	GY	+P01-1Q29:6
	+P01-1Q29:5	GY	+P01-1Q39:8
	L3	GY	+P01-1Q39:7
	+P01-1P_P-V3	GY	+P01-1P_P-V3:S1
	+P01-1P_P-V3	GY	+P01-1P_P-V3:S2
		GY	+P01-1Q39:9
	N	GY	N
	-A02-X21	GY	-A03-X21
	-A02-X22	GY	-A02_X22:IN
	-A02-X23	GY	-A02_X23:IN
	-A02-X24	GY	-A02_X24:IN
	-A02:-X54:N	GY	-A03:-X44:N
	-A02:-X54:A	GY	-A03:-X44:A
	-A02:-X53:N	GY	-A03:-X43:N
	-A02:-X53:A	GY	-A03:-X43:A
	-A02:-X52:N	GY	-A03:-X42:N
	-A02:-X52:A	GY	-A03:-X42:A
	-A02-X7:0	GY	-A02_X22:I0
	-A02-X7:COM0	GY	-A02_X22:S1
	-A02-X7:1	GY	-A02_X22:I1
	-A02-X7:COM1	GY	-A02_X22:S1
	-A02-X7:2	GY	-A02_X22:I2
	-A02-X7:COM2	GY	-A02_X22:S1
	-A02-X7:3	GY	-A02_X22:I3
	-A02-X7:COM3	GY	-A02_X22:S1
	-A02-X8:1	GY	-A02_X23:U1
	-A02-X8:2	GY	-A02_X23:U2
	-A02-X8:3	GY	-A02_X23:U3
	-A02-X8:COM	GY	-A02_X23:N
	-A02-X9:0	GY	-A02_X24:U0
	-A02-X9:COM	GY	-A02_X24:N



Sprecher Automation Polska Sp. z o.o.  
ul. Łączna 4  
58-100 Świdnica  
Tel. +48 74 6390800, +48 74 6390801  
info-pl@sprecher-automation.com  
www.sprecher-automation.com



ul. Podgórska 25A,  
31-035 Kraków

INWESTOR  
UWAGI  
STKw-630/s/1X1,3X3d/060

OPRACOWAŁ Aleksandra Antoszkiewicz

SPRAWDZIŁ Michał Strzelewicz

IMIĘ I NAZWISKO

03.11.2022

DATA

NAZWA RYSUNKU:  
Lista połączeń : -

MIEJSCE INSTALACJI:  
2022\_TYP15  
-TLLL-D

STRONA:  
+FT1/58



Lista połączeń

F27\_003\_lista\_polaczen\_sprecher

Oznaczenie przyłącza	od		do
	-A02-X4:1	GY	-A02_X21:1
	-A02-X4:2	GY	-A02_X21:2
	-A02_X21:IN	GY	-A03_X21:IN
	-A02-X4:3	GY	-A02_X21:3
	-A02-X4:4	GY	-A02_X21:4
	L1	GY	+P02-2P_P-V1
	+P02-2P_P-V1	GY	+P02-2Q29:2
	+P02-2Q29:1	GY	+P02-2Q39:2
	L1	GY	+P02-2Q39:1
	+P02-2P_P-V1	GY	+P02-2P_P-V1:S2
		GY	+P02-2Q39:3
	L2	GY	+P02-2P_P-V2
	+P02-2P_P-V2	GY	+P02-2Q29:4
	+P02-1Q39:5	GY	+P02-2Q29:3
	L2	GY	+P02-1Q39:4
	+P02-2P_P-V2	GY	+P02-2P_P-V2:S1
	+P02-2P_P-V3	GY	+P02-2P_P-V3:S1
	+P02-2P_P-V2	GY	+P02-2P_P-V2:S2
		GY	+P02-1Q39:6
	L3	GY	+P02-2P_P-V3
	+P02-2P_P-V3	GY	+P02-2Q29:6
	+P02-1Q39:8	GY	+P02-2Q29:5
	L3	GY	+P02-1Q39:7
	+P02-2P_P-V3	GY	+P02-2P_P-V3:S2
		GY	+P02-1Q39:9
	N	GY	N
	-A03-X22	GY	-A03_X22:IN
	-A03-X23	GY	-A03_X23:IN
	-A03-X24	GY	-A03_X24:IN
	-A03-X54:N	GY	-A04-X44:N
	-A03-X54:A	GY	-A04-X44:A
	-A03-X53:N	GY	-A04-X43:N
	-A03-X53:A	GY	-A04-X43:A
	-A03-X52:N	GY	-A04-X42:N
	-A03-X52:A	GY	-A04-X42:A
	-A03-X7:0	GY	-A03_X22:I0
	-A03-X7:COM0	GY	-A03_X22:S1

Oznaczenie przyłącza	od		do
	-A03-X7:1	GY	-A03_X22:I1
	-A03-X7:COM1	GY	-A03_X22:S1
	-A03-X7:2	GY	-A03_X22:I2
	-A03-X7:COM2	GY	-A03_X22:S1
	-A03-X7:3	GY	-A03_X22:I3
	-A03-X7:COM3	GY	-A03_X22:S1
	-A03-X8:1	GY	-A03_X23:U1
	-A03-X8:2	GY	-A03_X23:U2
	-A03-X8:3	GY	-A03_X23:U3
	-A03-X8:COM	GY	-A03_X23:N
	-A03-X9:0	GY	-A03_X24:U0
	-A03-X9:COM	GY	-A03_X24:N
	-A03-X4:1	GY	-A03_X21:1
	-A03-X4:2	GY	-A03_X21:2
	-A03-X4:3	GY	-A03_X21:3
	-A03-X4:4	GY	-A03_X21:4
	L1	GY	+P03-3P_P-V1
	+P03-3P_P-V1	GY	+P03-3Q29:2
	+P03-3Q29:1	GY	+P03-3Q39:2
	L1	GY	+P03-3Q39:1
	+P03-3P_P-V1	GY	+P03-3P_P-V1:S1
	+P03-3P_P-V1	GY	+P03-3P_P-V1:S2
		GY	+P03-3Q39:3
	L2	GY	+P03-3P_P-V2
	+P03-3P_P-V2	GY	+P03-3Q29:4
	+P03-1Q39:5	GY	+P03-3Q29:3
	L2	GY	+P03-1Q39:4
	+P03-3P_P-V2	GY	+P03-3P_P-V2:S1
	+P03-3P_P-V2	GY	+P03-3P_P-V2:S2
		GY	+P03-1Q39:6
	L3	GY	+P03-3P_P-V3
	+P03-3P_P-V3	GY	+P03-3Q29:6
	+P03-1Q39:8	GY	+P03-3Q29:5
	L3	GY	+P03-1Q39:7
	+P03-3P_P-V3	GY	+P03-3P_P-V3:S1
	+P03-3P_P-V3	GY	+P03-3P_P-V3:S2
		GY	+P03-1Q39:9



Sprecher Automation Polska Sp. z o.o.  
ul. Łączna 4  
58-100 Świdnica  
Tel. +48 74 6390800, +48 74 6390801  
info-pl@sprecher-automation.com  
www.sprecher-automation.com



ul. Podgórska 25A,  
31-035 Kraków

INWESTOR  
UWAGI  
STKw-630/s/1X1,3X3d/060

OPRACOWAŁ Aleksandra Antoszkiewicz

SPRAWDZIŁ Michał Strzelewicz

IMIĘ I NAZWISKO

03.11.2022

NAZWA RYSUNKU:  
Lista połączeń : -


DATA

MIEJSCE INSTALACJI:  
2022\_TYP15  
-TLLL-D

STRONA:  
+FT1/59

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Zestawienie materiałów P01																							
Artykuł		Ilość	Producent	Opis																Oznaczenie			
ITR.CRR1-50		9	S. BAD. ŁUK. INST. T. i R.	Sensor prądowy. Parametry techniczne: napięcie maksymalne ciągłe na zaciskach ~24V; napięcie maksymalne chwilowe na zaciskach urządzenia ~150V; Napięcie maksymalne niepowtarzalne na zaciskach urządzenia 250V																1P_P;2P_P;3P_P			
ITR.UR-56		3	S. BAD. ŁUK. INST. T. i R.	Sensor napięciowy. Znamionowe napięcie pierwotne: 24/√3 kV, 20/√3 kV, 15/√3 kV, 24/√3 kV. Znamionowe napięcie wtórne 3,25/√3 V																4P_N			
SP.ET3		1	Sprecher Automation	Sterownik telechemaniki																A01			
SP.CI-3110		1 szt.	Sprecher Automation	Moduł komunikacyjny																A01			
SP.MC-3421		1	Sprecher Automation	Moduł procesora																A01			
SP.DI-3111		1	Sprecher Automation	Karta wejść																A01			
SP.EDIR		3	Sprecher Automation	Sygnalizator zwarć																A02...A04			
Motorola.MTM5400		1	Motorola	Radio tetra																A10			
MOTOROLA.TETRA		1	MOTOROLA	Terminal komunikacji radiowej																A10			
R&H.SM30		1	R&H	Grzałka, Moc 30W. Napięcie zasilania 110-240V AC/DC.																E1			
MOXA.EDS-205		1	MOXA	Niezarządzalny switch przemysłowy. 5 portów 10/100 Base. Zasilanie 12 VDC do 48 VDC.																E10			
Wyłącznik różnicowo-prądowy.16A 30mA		1		Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 16A 30mA																F33			
OEZ.LTS-10B-1		1	OEZ	Wyłącznik nadprądowy 1P B 10A 10kA AC																F331			
OEZ.LTS-6B-1		1	OEZ	Wyłącznik nadprądowy 1P B 6A 10kA AC																F332			
OEZ.LTS-25C-2		1	OEZ	Wyłącznik nadprądowy 2P C 25A 10kA DC																F381			
OEZ.PS-SM1E-B11		2	OEZ	Styk pomocniczy																F381;F384			
OEZ.LTS-6C-2		1	OEZ	Wyłącznik naprądowy 2P C 6A 10kA																F383			
OEZ.LTS-10C-2		1	OEZ	Wyłącznik nadprądowy 2P C 10A 10kA DC																F384			
SBB.SBL-18-12		2	SBB	Akumulator 18Ah, 12V.																G5.1;G5.2			
Merawex.ZEM100-DBS		1 szt.	Merawex	Zasilacz buforowy. Napięcie wejściowe 230 VAC. Napięcie wyjściowe 24 VDC i 13,2 VDC.																G6			
TAŚMA_LED.2835_600LED_IP20		1		Taśma LED 5M 2835 600LED IP 12W/M . Zasilanie 24V DC																HX1			
OEZ.Rozłącznik Główny		1		Gniazdo rozłącznika bezpiecznikowego																Q61			
ETI.DII GG		2		Wkładka bezpiecznika 20A.																Q61			
COBI_ELECTRONIC.CV-RC		1	COBI ELECTRONIC	Higroterma elektroniczna. Temperatura pracy -25-70 oC. Napięcie zasilania 24-230 DC, 24-230V AC																S80			
ADELID.WK-08		1		Wyłącznik krańcowy, styki 2R																S90			
SALZER.PD90B-220		1		Wentylator osiowy. Zasilany 230 VAC. 50/60 Hz. 0.09A 12W.																W1			
PM25		3 szt.		Dławnica kablowa IP68 PM25 szara																Widok drzwi z przodu			
AD.GW-TH35		1		Gniazdo fazowe L+N+PE. Napięcie fazowe 230V AC.																X			
Wago.2002-1201		54 szt.	Wago	Numer zamówieniowy: Wago 2002-1201 Złączka przelotowa 2-przewodowa: 0,25 - 2,5 mm² (4 mm²) Kolor: szary																X1...X3;X24;XAC			
Wago.2002-1307		4 szt.	Wago	Numer zamówieniowy: Wago 2002-1307 Złączka PE 2-przewodowa: 0,25 - 2,5 mm² (4 mm²) Kolor: żółto-zielony																XAC			



Sprecher Automation Polska Sp. z o.o.

ul. Łączna 4


58-100 Świdnica

Tel. +48 74 6390800, +48 74 6390801

info-pl@sprecher-automation.com

www.sprecher-automation.com

INWESTOR



ul. Podgórska 25A,

31-035 Kraków

UWAGI

STKw-630/s/1X1,3X3d/060

OPRACOWAŁ

Aleksandra Antoszkiewicz

SPRAWDZIŁ

Michał Strzelewicz

03.11.2022

IMIE I NAZWISKO

DATA

NAZWA RYSUNKU:

Zestawienie materiałów

MIEJSCE INSTALACJI:

2022\_TYP15

-TLLL-D

STRONA:

+FT1/61

Nazwa sygnału	Stan	Rozdzielnica	Szafka Telemechaniki		Indeks	OG	OV	Uwagi
		Listwa	Listwa	Sterownik				
Rozłącznik	Załączony							
Rozłącznik	Wyłączony							
Rozłącznik - błąd położenia								
Odlączniko -Uziemnik linii	Poz. Praca							
Odlączniko -Uziemnik linii	Poz. Uziem.							
Odlączniko -Uziemnik linii - błąd położenia								
Bank nastaw nr 1	Aktywny							
Bank nastaw nr 1	Nieaktywny							
Bank nastaw nr 2	Aktywny							
Bank nastaw nr 2	Nieaktywny							
Bank nastaw nr 3	Aktywny							
Bank nastaw nr 3	Nieaktywny							
Bank nastaw nr 4	Aktywny							
Bank nastaw nr 4	Nieaktywny							
Zabezpieczenie nadprądowe - pobudzenie								
Zabezpieczenie nadprądowe - zadziałanie								
Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe - pobudzenie								
Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe - zadziałanie								
Zabezpieczenie zwarciowe - pobudzenie								
Zabezpieczenie zwarciowe - zadziałanie								
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe IO >T - pobudzenie								
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe IO>T - zadziałanie								
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe G0>T - pobudzenie								
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe G0>T - zadziałanie								
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Q0>T - pobudzenie								
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Q0>T - zadziałanie								
Zabezpieczenia	Zablokowane							
Zabezpieczenia	Odblokowane							
Tryb pracy - sekcjonalizer	Aktywny							
Tryb pracy - sygnalizacja zwarć	Aktywny							
Bank nastaw nr 1	Ustaw aktywny							
Bank nastaw nr 2	Ustaw aktywny							
Bank nastaw nr 3	Ustaw aktywny							
Bank nastaw nr 4	Ustaw aktywny							
Zabezpieczenia	Zablokuj							
Zabezpieczenia	Odblokuj							
Zabezpieczenie	Skasuj							
Tryb pracy - sekcjonalizer	Ustaw							
Tryb pracy - sygnalizacja zwarć	Ustaw							
Prąd fazy 1 ( I1)								
Prąd fazy 2 ( I2)								
Prąd fazy 3 ( I3)								
Prąd 3f ( 3I <sub>Σ</sub> )								
Napięcie międzyfazowe U12 (U12)								
Napięcie międzyfazowe U23 (U23)								
Napięcie międzyfazowe U31 (U31)								
Napięcie fazy 1 (U1)								
Napięcie fazy 2 (U2)								
Napięcie fazy 3 (U3)								
Napięcie otwartego trójkąta 3U <sub>Δ</sub> (U <sub>Δ</sub> )								
Częstotliwość (f)								
Moc czynna (P)								
Moc bierna (Q)								
Współczynnik mocy (cosφ)								
Rozłącznik	Załączony							
Rozłącznik	Wyłączony							
Rozłącznik - błąd położenia								
Odlączniko -Uziemnik linii	Poz. Praca							
Odlączniko -Uziemnik linii	Poz. Uziem.							
Odlączniko -Uziemnik linii - błąd położenia								
Bank nastaw nr 1	Aktywny							
Bank nastaw nr 1	Nieaktywny							
Bank nastaw nr 2	Aktywny							
Bank nastaw nr 2	Nieaktywny							
Bank nastaw nr 3	Aktywny							
Bank nastaw nr 3	Nieaktywny							
Bank nastaw nr 4	Aktywny							
Bank nastaw nr 4	Nieaktywny							
Zabezpieczenie nadprądowe - pobudzenie								
Zabezpieczenie nadprądowe - zadziałanie								
Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe - pobudzenie								
Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe - zadziałanie								
Zabezpieczenie zwarciowe - pobudzenie								
Zabezpieczenie zwarciowe - zadziałanie								
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe IO >T - pobudzenie								
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe IO>T - zadziałanie								
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe G0>T - pobudzenie								
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe G0>T - zadziałanie								
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Q0>T - pobudzenie								
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Q0>T - zadziałanie								
Zabezpieczenia	Zablokuj							
Zabezpieczenia	Odblokuj							
Tryb pracy - sekcjonalizer	Aktywny							
Tryb pracy - sygnalizacja zwarć	Aktywny							
Bank nastaw nr 1	Ustaw aktywny							
Bank nastaw nr 2	Ustaw aktywny							
Bank nastaw nr 3	Ustaw aktywny							
Bank nastaw nr 4	Ustaw aktywny							
Zabezpieczenia	Zablokuj							
Zabezpieczenia	Odblokuj							
Zabezpieczenie	Skasuj							
Tryb pracy - sekcjonalizer	Ustaw							
Tryb pracy - sygnalizacja zwarć	Ustaw							
Prąd fazy 1 ( I1)								
Prąd fazy 2 ( I2)								
Prąd fazy 3 ( I3)								
Prąd 3f ( 3I <sub>Σ</sub> )								
Napięcie międzyfazowe U12 (U12)								

[illegible]